

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe:

- 1). Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa osprzętu do instalacji elektrycznych niskonapięciowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel (z grupy materiałowej 312-13).**
- 2). Parametry funkcjonalne oraz zakres wyposażenia:
- 3). Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

1. WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY N.T POJEDYNCZY.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd wyłącznika: **10A**
- Układ połączeń: **wyłącznik 1-biegunowy**
- Sposób działania: **1 przycisk**
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony IP: **min.44**

2. WYŁĄCZNIK KLAWISZOWY N.T SCHODOWY "ŚWIATŁO".

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd wyłącznika: **10A**
- Układ połączeń: **wyłącznik 1-biegunowy**
- Sposób działania: **1 przycisk**
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony IP: **min.44**

3. WYŁĄCZNIK DZWONKOWY P.T ZWYKŁY.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd wyłącznika: **10A**
- Układ połączeń: **1styk zwierny**
- Sposób działania: **1 przycisk**
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP: **min.44**

4. WYŁĄCZNIK ZWIERNY HERMETYCZNY N.T "DZWONEK" 10A 230V IP-55.

- Napięcie znamionowe: **230V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd wyłącznika: **10A**
- Układ połączeń: **1styk zwierny**
- Sposób działania: **1 przycisk**
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony IP: **min.44**

5. WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY AZH-106 16A 230V AC IP-65 DO MOCOWANIA NAWIERZCHNIOWEGO AUTOMATYCZNE ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OŚWIELENIA ULIC PLACÓW WYSTAW REKLAM.

- Napięcie znamionowe zasilania : **230V AC**
- Napięcie maksymalne styków: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**

- Prąd przełącznika: **16A**
- Konfiguracja styków: **1xNO**
- Element światłoczuły: **wbudowany**
- Przyłącze: **OMY 3x0,75mm²; długość 0,8m**
- Pobór mocy: **0,56W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ +50°C**
- Montaż: **natynkowy**
- Stopień ochrony IP: **min.65**
- Mocowanie obudowy: **2x kołek rozporowy 5x(3x30)**

6. WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY WZH-01 16A 230V IP-65 DO MOCOWANIA NAWIERZCHNIOWEGO STEROWANIE OŚWIECLENIEM LUB INNYMI ODBIORNIKAMI ENERGII.

- Napięcie znamionowe zasilania : **230V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Tolerancja napięcia zasilania **-15 ÷ +10 %**
- Znamionowy pobór prądu: **24 mA**
- Parametry styków przełącznika: **1NO-16 A / 250 V AC1 4000 VA (styk napięciowy)**
- Temperatura pracy: **-20 ÷ +45°C**
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: **4x 0,75 mm²**
- Liczba przewodów przyłączeniowych: **4**
- Stopień ochrony IP: **min.65**

7. WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY KLAWISZOWY SCHODOWY KRZYŻOWY POJEDYNCZY N.T.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd wyłącznika: **10A**
- Sposób działania: **1 przycisk**
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony IP: **min.44**

8. GNIAZDO WTYCZKOWE FS16 16A 230V 2P+Z IP-20 MOCOWANE NA WSPORNIKU MONTAŻOWYM TH-35. BEMKO

- Napięcie znamionowe: **230V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Rozmiar zacisku-drut: **1-25mm²**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Stopień ochrony min.IP: **20**
- Montaż na szynie: **DIN35**

9. GNIAZDO WTYCZKOWE P.T PODWÓJNE Z BOLCEM 16A 250V.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Z bolcem uziemiającym
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **podtynkowy**
- Stopień ochrony min.IP: **20**

10. GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 2P+Z 16A 250V IP-55.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Z bolcem uziemiającym

- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony min. IP: **55**

11. GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 16A 250V IP-44.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Z bolcem uziemiającym
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony min. IP: **44**

12. GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 2X2P+Z 16A 250V IP-55.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Z bolcem uziemiającym
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony min.IP: **55**

13. GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POTRÓJNE Z BOLCEM 3X2P+Z 16A 250V IP-55.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Z bolcem uziemiającym
- Kolor: **biały**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Stopień ochrony min.IP: **55**

14. GNIAZDO WTYCZKOWE P.T-10D POJEDYNCZE Z BOLCEM.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Z bolcem uziemiającym
- Kolor: **biały**
- Sposób montażu: **podtynkowy**
- Stopień ochrony min.IP: **20**

15. GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X16A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

- Napięcie znamionowe U [V]: **400V**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor : **Biały, Czerwony**
- Liczba biegunów: **5**
- Liczba styków: **3P+N+Z**
- Stopień ochrony min.IP: **44**

16. GNIAZDO SIŁOWE PROSTOKĄTNE+WYŁĄCZNIK 0-1 5X32A+O 380V IP-55 OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

- Napięcie znamionowe U [V]: **400V**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor : **Biały, Czerwony**
- Liczba biegunów: **5**
- Wyłączniki: **1 x wyłącznik 0-1 (zero jeden)**
- Liczba styków: **3P+N+Z**
- Stopień ochrony min.IP: **55**

17. GNIAZDO SIŁOWE STAŁE 3P+N+Z NR 2642-126 5X32A 230/400V IP-44 OKRĄGŁE OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

- Napięcie znamionowe U [V]: **400V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **32A**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor : **Biały, Czerwony**
- Liczba biegunów: **5**
- Stopień ochrony min. IP: **44**
- Sposób montażu: **natynkowy**

18. GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 230V IP-44 OBUDOWA Z GUMY.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Materiał: **guma**
- Kolor: **czarny**
- Stopień ochrony IP: **min. 44**
- max przekrój przewodu: **3x2,5mm²**

19. WTYCZKA SIŁOWA 5X16A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYWA.

- Napięcie znamionowe U [V]: **400V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor : **Biały, Czerwony**
- Konfiguracja biegunów: **3P + N + Z**
- Liczba biegunów: **5**
- Stopień ochrony min.IP: **44**

20. WTYCZKA SIŁOWA 5X32A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYWA.

- Napięcie znamionowe U [V]: **400V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **32A**

- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor : **Biały, Czerwony**
- Konfiguracja biegunów: **3P + N + Z**
- Stopień ochrony min.IP: **44**

21. WTYCZKA SIECIOWA WB-6 16A 250V BOCZNE WYPROWADZENIE PRZEWODU.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor: **biały**
- Stopień ochrony min. IP: **20**

22. WTYCZKA 2P+Z NR.0521-S 16A 250V IP-44 OKRĄGŁA OBUDOWA Z GUMY 2XSYSTEM UZIEMIENIA UNI-SCHUKO PCE DZIERŻONIÓW (lub równoważna).

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Kolor: **czarny**
- Materiał: **Guma**
- Konfiguracja biegunów: **2P+Z**
- Stopień ochrony minIP: **44**

23. PRZEDŁUŻACZ 5,0M 230V 3X2P+Z ELEKTRYCZNY.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Maksymalne obciążenie: **2300W**
- Prąd znamionowy: **10A**
- Ilość gniazd sieciowych: **3**
- Typ gniazda: **2P+Z**
- Z bolcem uziemiającym
- Z przesłonami torów prądowych
- Z wyłącznikiem
- Długość przewodu: **5,0m**
- Ilość przewodów: **3**
- Przekrój żyły: **min.1,5mm²**
- Stopień ochrony:min **IP20**

24. PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z PRZEWODEM OW 3X2,5 25MB 16A 230V 2X2P+Z ZWIJANY NA BĘBNIE.

- Napięcie znamionowe: **250V AC**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60Hz**
- Długość kabla: **25m**
- Max obciążenie (kabel rozwinięty): **3600W**
- Max obciążenie (kabel zwinięty): **1200W**
- Gniazda: **4x2P+Z**
- Wtyczka: **1x2P+Z**
- Rodzaj przewodu: **OWH05RR-F (gumowy)**
- Liczba i przekrój żył: **3x2.5mm²**
- Szczelność:min **IP44 (gniazdka z klapkami oraz gumowy etyk)**

25. SZYNA PRĄDOWA TRÓJTOROWA 3F S-54 63A 955X15X31MM ELEMENTY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO.

- Napięcie znamionowe: **250/400V**
- Prąd znamionowy: **63A**
- Typ: **3-Fazowy**
- Przekrój toru: **12mm²**

- Kolor: **szary**
- Obciążenie: **63A**
- Długość: **955 mm**
- Szerokość: **15 mm**
- Wysokość: **31 mm**

26. GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGLE 5X32A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

- Napięcie znamionowe: **380V AC**
- Prąd znamionowy: **32A**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60 Hz**
- Liczba biegunów: **5**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kolor : **Biały, Czerwony**
- Stopień ochrony min IP: **44**

B. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek (wg załączonego wzoru) – zał.nr 1
2. Karta katalogowa oferowanego produktu
3. Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej Grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 2
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu – zał.nr.3

C. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

1. Dowód wydania materiału (WZ),
2. Dokument świadectwa jakości wyrobu,
3. Karta gwarancyjna dla każdej dostarczonej partii wyrobu

D. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

E. Inne:

Termin dostawy do **21** dni od daty przekazania zamówienia wykonawcy
Termin płatności **120** dni lub **60** dni (zgodnie z oświadczeniem)

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

24.11..2021
data

Gęborski Paweł
imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, oświadczenia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktować będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej)

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe