

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE  
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY  
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ  
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE  
PRZY DOSTAWIE**

1

**1. Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa zasuw przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020r. – Oddział  
KWK Plast-Ziemowit Ruch Ziemowit; grupa materiałowa 291-6.**

**Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.  
Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że w razie wątpliwości Zamawiającego, że zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając odpowiednie dokumenty np. DTR, instrukcję użytkowania, świadectwo odbioru 3.1 itp.
- Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

| L.p.     | Przedmiot zamówienia                                                                                                         | Wymagane przez Zamawiającego             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA AMG.ZK100 Q 200 PN100 L-550 lub RÓWNOWAŻNA</b>                                                 |                                          |
| 1        | Zasuwa klinowa kołnierзова AMG.ZK100 DN200, PN100                                                                            | tak                                      |
| 2        | Przyłącza                                                                                                                    | DN 200 kołnierzowe wg PN-EN 1092-1+A1    |
| 3        | Ciśnienie robocze                                                                                                            | 10,0 MPa                                 |
| 4        | Czynnik                                                                                                                      | dołowa woda kopalniana o dużym zasoleniu |
| 5        | Trzpień                                                                                                                      | wznoszony                                |
| 6        | Długość zabudowy                                                                                                             | 550 mm                                   |
| 7        | Wykonanie materiałowe klina - o zwiększonej twardości powierzchniowej i zwiększonej odporności na zużycie w warunkach tarcia | tak                                      |
| 8        | Wykonanie materiałowe korpusu i pokrywy                                                                                      | staliwo węglowe GP240GH                  |
| 9        | Wykonanie materiałowe trzpienia                                                                                              | stal nierdzewna X20Cr13                  |
| 10       | Wykonanie materiałowe uszczelnienia siedliska                                                                                | napoina ze stali stal nierdzewnej 18Cr   |

**2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.**

- Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2a do wniosku
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

3. Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. ~~Dokumenty wymagane przy dostawie:~~ 5. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa.
  1. Dowód dostawy materiału z wpisanym nr zamówienia z którego została zrealizowana dostawa.
  2. Świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006.
  3. Karta gwarancyjna.
  4. ~~Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górnictwa w warunkach istniejących zagrożeń.~~
4. **Wymagania dotyczące gwarancji** (jeżeli dotyczy): Min. 24 miesiące od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
5. **Proponowane inne niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:** nie dotyczy.
6. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:** nie dotyczy
7. **Inne:**
  1. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru do 7 dni od daty zgłoszenia potwierdzonego faksem.
  2. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostaje ponownie objęty min. 24-miesięczną gwarancją.
  3. Dostawa elementów do magazynu Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 13:00.

**Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: .....(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

14. 11. 2010  
.....  
Data

MPO Ruch Z  
NADSZTYGAR MECHANICZNY  
ds. Górniczych Wyciągów Szybów  
i Głównego Odwadniania  
Robert Wólcik  
w zastępstwie Głównego Mechanika  
ds. Wyciągów i Odwadniania  
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH  
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY  
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**1 Wymagane parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:**

**Dostawa zasuw przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020r. – Oddział  
KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit; grupa materiałowa 291-6.**

| L.p.     | Przedmiot zamówienia                                                                                                         | Wymagane przez Zamawiającego             | Oferowane przez Wykonawcę<br>(wpisać TAK/NIE lub wartość parametru) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA AMG.ZK100 Q 200 PN100 L-550 lub RÓWNOWAŻNA</b>                                                 |                                          |                                                                     |
| 1        | Zasuwa klinowa kołnierзова AMG.ZK100 DN200, PN100                                                                            | tak                                      |                                                                     |
| 2        | Przyląca                                                                                                                     | DN 200 kołnierzowe wg PN-EN 1092-1+A1    |                                                                     |
| 3        | Ciśnienie robocze                                                                                                            | 10,0 MPa                                 |                                                                     |
| 4        | Czynnik                                                                                                                      | dołowa woda kopalniana o dużym zasoleniu |                                                                     |
| 5        | Trzpień                                                                                                                      | wznoszony                                |                                                                     |
| 6        | Długość zabudowy                                                                                                             | 550 mm                                   |                                                                     |
| 7        | Wykonanie materiałowe klina – o zwiększonej twardości powierzchniowej i zwiększonej odporności na zużycie w warunkach tarcia | tak                                      |                                                                     |
| 8        | Wykonanie materiałowe korpusu i pokrywy                                                                                      | staliwo węglowe GP240GH                  |                                                                     |
| 9        | Wykonanie materiałowe trzpienia                                                                                              | stal nierdzewna X20Cr13                  |                                                                     |
| 10       | Wykonanie materiałowe uszczelnienia siedliska                                                                                | napoina ze stali stal nierdzewnej 18Cr   |                                                                     |
| 11       | Typ oferowanego materiału                                                                                                    |                                          |                                                                     |
| 12       | Nazwa producenta wyrobu                                                                                                      |                                          |                                                                     |

**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.**

- Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno - użytkowe Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.


**B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:**

**Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub knowhow przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

**2 Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.**

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem 2a.
2. Karta katalogowa lub DTR potwierdzające wymagania.
3. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. *Oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej.*
5. *Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa.*

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

MPO Ruch Z  
Nadsztygar Mechaniczny  
ds. Górniczych Wyciągów Szybów  
i Głównego Odwadniania  
  
PIOTR WILCZYŃSKI

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

---

(pełna nazwa i adres)

---

2) Nazwa wyrobu:

---

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

---

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

---

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....  
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Nazwa grupy kapitałowej:<br>.....<br>..... |                                 |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| lp.                                        | Nazwa członka grupy kapitałowej | Siedziba |
| 1                                          |                                 |          |
| 2                                          |                                 |          |
| 3                                          |                                 |          |
| 4                                          |                                 |          |
| 5                                          |                                 |          |

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji .....

Data .....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

### OŚWIADCZENIE

#### O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków \*** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

---

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - skreślić niewłaściwe