

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa wentylatorów wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch
Chwałowice – grupa nr 297-1.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Szczegółowy zakres zamówienia:

Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
WENTYLATOR WYCIĄGOWY TYPU ZWR-03	szt.	2	• Zasilanie: 3x400V, 50Hz • Moc: min. 0,75 kW • Prędkość silnika: min. 2780 obr./min • Stopień ochrony: min. IP54 • Przepływ: min. 1000m³/h • Klasa izolacji: min. F • Przeznaczone do zabudowania w stole spawalniczym

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, wolnym od wad fabrycznych.
- 3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.
- 4) Wyrób będący przedmiotem dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wyrobu i producenta.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek
- 2) Karta katalogowa potwierdzająca spełnienie wymagań.
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- 5) Wypełniony załącznik 2a

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości,
- instrukcja użytkowania

4. Wymagania dodatkowe:

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej – **12 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia materiału do magazynu Zamawiającego.
- 2) Termin realizacji: **do 21 dni** od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Oddział Mechaniczny
ds. Urządzeń Przepływowych
Szttygar Oddziałowy
Krzysztof Kos

.....
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

**Dostawa wentylatora wyciągowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział
KWK ROW Ruch Chwałowice – grupa nr 297-1.**

Typ:

Producent:

<i>Lp.</i>	<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
1.	Napięcie zasilania	3x400V 50Hz	
2.	Prędkość obrotowa	min. 2780 obr/min	
3.	Wydajność	min. 1000 m ³ /h	
4.	Moc	min. 0,75 kW	
5.	Stopień ochrony	min. IP 54	
6.	Klasa izolacji	min. F	
7.	Inne	Przeznaczone do zabudowania w stole spawalniczym	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know – how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

.....
**Data
podpis**

.....
Imię i nazwisko,