

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	CZUJNIK DYMU FIREANGEL ST-622 Z PŁYTKĄ MONTAŻOWĄ SHA-01 SENSOR OPTYCZNY Z TERMICZNYM TECHNOLOGIA TERMPOTEK BATERIA LITOWA SYGNALIZACJA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA WYMIARY 130X34MM WAGA 162G SPRZĘT SYGNALIZACYJNY lub równoważny	<ul style="list-style-type: none"> - zastosowanie: wykrywanie dymu powstającego podczas pożaru - zintegrowana bateria, która nie wymaga wymiany ani ładowania przez cały okres użytkowania czujnika (minimum 10 lat od jego uruchomienia) - żywotność czujnika: minimum 10 lat od momentu jego uruchomienia - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa: TAK - płytką montażową w zestawie: TAK - miejsce montażu: na suficie - czujnik powinien spełniać wymagania normy EN 14604:2005 - TAK 	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)