

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**  
Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla Polskiej Grupy Górniczej  
S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba – grupa nr 284-28.

**1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe**

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

*Dopuszcza się dostawę przedmiotów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.*

Przedmiot zamówienia oraz parametry techniczne:

	Rodzaj elementu	Typ/Parametry
Poz 1-6, 8-11, 13	Złączka przelotowa typ: UT 4, UT 6, UT 10	- napięcie znamionowe 1000V, - prąd znamionowy 32A (dla UT 4), 41A (dla UT 6), 57A (dla UT 10), - dwa przyłącza śrubowe, przekrój znamionowy: 4 mm <sup>2</sup> (dla UT 4), 6 mm <sup>2</sup> (dla UT 6), 10 mm <sup>2</sup> (dla UT 10), - przekrój: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> (dla UT 4), 0,2 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> (dla UT 6), 0,5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> (dla UT 10), - rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, - kolory: szary, niebieski, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy.
Poz 7, 12, 14	Zacisk przewodu ochronnego typ: UT 4 PE, UT 6 PE, UT 10 PE	- dwa przyłącza śrubowe, przekrój znamionowy: 4 mm <sup>2</sup> (dla UT 4), 6 mm <sup>2</sup> (dla UT 6), 10 mm <sup>2</sup> (dla UT 10), - przekrój: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> (dla UT 4), 0,2 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> (dla UT 6), 0,5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> (dla UT 10), - rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, - kolor: zielono-żółty
Poz 15	Pokrywa zamykająca typ: D-UT 2,5/10	- pokrywa zamykająca, - głębokość: 39,8 mm, - szerokość: 2,2 mm, - wysokość: 47 mm, - kolor: szary.
Poz 16	Trzymacz końcowy typ: CLIPFIX 35-5	- uchwyt końcowy do szybkiego montażu, - do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, - z możliwością oznaczenia, - z możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, - szerokość: 5,15 mm, - kolor: szary.
Poz 17	Oznacznik typ: ZB-8	- taśma ponacinana 10częściowa, - płaska, - szerokość złącza 8,2 mm.
Poz 18-19	Złączka przelotowa	- 2-przewodowa; - przekrój znamionowy: 2,5 mm <sup>2</sup> ; - opis na środku; na szynę TS 35x15 i 35x7,5; - technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®, - kolory: szary, niebieski
Poz 20	Złączka przelotowa	- 3-przewodowa; - przekrój znamionowy: 6 mm <sup>2</sup> ; - opis na środku; - na szynę TS 35x15 i 35x7,5; - technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®, - kolor: szary
Poz 21	Złączka przewodu ochronnego	- 2-przewodowa; - przekrój znamionowy: 2,5 mm <sup>2</sup> ; - opis na środku; - na szynę TS 35x15 i 35x7,5; - technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®, - kolor: żółto-zielony
Poz 22	Ścianka końcowa/wewnętrzna	- grubość 3 mm, - kolor: jasnoszary

**Nr e-RU postępowania:**

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CLM)

Poz. 23	Ścianka końcowa/wewnętrzna	- grubość 2,5 mm, - kolor: szary
Poz. 24	Blokada końcowa bezśrubowa	- szerokość 10 mm, - na szynę TS 35x15 i 35x7,5, - kolor: szary
Poz. 25	Mostek z izolacją	- prąd znamionowy 24A, - kolor: szary
Poz. 26	Mata oznacznikowa WMB	- z nadrukiem; 1...50 (x2); - nierozciągalne, - nadruk poziomo, - do montażu zatraskowego, - kolor: biały
Poz. 27	Złączka szynowa gwintowa	- przekrój znamionowy: 35 mm <sup>2</sup> ; - prąd znamionowy 125A, - napięcie znamionowe 800V, - na szynę TS 35, - kolor: szary
Poz. 28	Złączka kabla miedzianego cynowana galwanicznie	- przekrój 50,0mm <sup>2</sup>
Poz. 29	Złączka kabla miedzianego cynowana galwanicznie	- przekrój 70,0mm <sup>2</sup>

**2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek;
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa;
- Karta katalogowa potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego.

**3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia****1) Przy każdej dostawie:**

- Dokument wydania W-Z.
- Karta gwarancyjna.
- Instrukcja stosowania lub DTR

**4. Wymagania dotyczące gwarancji**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

**5. Inne**

Termin dostawy: do 21 dni od daty złożenia zamówienia.

Imię i nazwisko, podpis

STARSZY INSPEKTOR  
Gospodarki Maszynami, Smarami,  
Technologii Gómiczej  
KWK Ruda, Ruch Halemba  
Daniel Kusz