

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Podział przedmiotu zamówienia:

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury w obudowie przeciwwybuchowej niskiego napięcia dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "PIAST" –
nr. grupy materiałowej 312-10.*

| Lp. | Indeks | Nazwa | J.m |
|-----|------------|---|------|
| 1 | 6847116110 | SPRZĘGNIK OGNIOSZCZELNY SW-40 40A 500/24V ŁĄCZENIE PRZEWODÓW ONG 5X4,0 | szt. |

2. Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie, co musi zostać potwierdzone w deklaracji zgodności.
3. Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane. Ognioszczelne sprężniki oraz złącza ognioszczelne przeznaczone są do stosowania w obwodach zasilających maszyny i urządzenia górnicze o napięciu znamionowym zasilania 500 oraz 1000V AC.
4. Dopuszcza się składanie ofert **równoważnych** o parametrach nie gorszych niż wymagane.
5. Parametry techniczne:
 - Poz.1:

| Lp. | Nazwa wymaganego parametru | Jedn. | Wartość wymaganego parametru |
|-----|------------------------------|-------|---|
| 1 | Napięcie znamionowe | V | 500 AC |
| 2 | Prąd znamionowy | A | 40 AC |
| 3 | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50÷60 |
| 4 | Przekrój zacisków | - | 3x(1,5÷4mm ²)+1x(1,5÷4mm ²)+ 1x(1,5÷4mm ²) |
| 5 | Ilość wpustów kablowych | szt. | 1 część wtykowa+ 1 część gniazdowa |
| 6 | Średnica zewnętrzna przewodu | mm | 15÷27 |
| 7 | Stopień ochrony | - | IP 57 |
| 8 | Materiał obudowy | - | Żeliwo |

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy
4. Karta katalogowa oferowanego wyrobu zawierająca informacje o parametrach wymaganych przez zamawiającego
5. Kopia certyfikatu WE/UE

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Przy każdej dostawie:
 - a) Dokument wydania WZ,
 - b) Deklaracja zgodności WE/UE,
 - c) Karta katalogowa, dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi,
 - d) Karta gwarancyjna

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

min. 24 mc-y od dostawy do magazynu Zamawiającego

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

VII. Inne

- Wymagany termin realizacji dostawy: **45 dni** od daty otrzymania zamówienia.
- Dostawa do magazynu Zamawiającego na koszt Dostawcy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko;
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający;
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

