

Nr e-RU postępowania:

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CLM)

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

A. dostawa środka do uzdatniania wody „Antyscalant ROPUR RPI – 3000A” do Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK WUJEK (grupa materiałowa 248-6 Środki do uzdatniania wody -symbol 7495941550)

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) – tekst skonsolidowany 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG) w zakresie klasyfikacji, oznakowania (znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP), stan na 1 czerwca 2017 r.), zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (H - hazard statements) i środki ostrożności (P - precautionary statements).

DANE FIZYKOCHEMICZNE ROPUR RPI-3000A (antyscalant)

Nazwa handlowa:	Ropur RPI 3000A
Stan skupienia:	ciecz
Farba:	bursztynowa
Zapach:	charakterystyczny
pH:	4,8 - 5,3
Temperatura topnienia:	- 10°C
Temperatura wrzenia:	<100 - 105°C
Temperatura zapłonu:	100°C
Względna gęstość:	1,14 – 1,16
Rozpuszczalność w wodzie (g/l):	w każdej proporcji
Lepkość:	50 mPas (20°C)

2. **Cechowanie:** każde opakowanie powinno posiadać naklejoną etykietę zawierającą:

- a) nazwę producenta,
- b) nazwę substancji,
- c) stopień czystości,
- d) datę ważności,
- e) masę lub objętość substancji,
- f) informację o rodzaju zagrożenia,
- g) znak kategorii niebezpieczeństwa w przypadku substancji niebezpiecznej.

3. Opakowania po substancji chemicznej stanowią własność dostawcy i bezwzględnie podlegają zwrotowi.

4. Dostawca jest zobowiązany do odbioru zużytych opakowań po dostarczonych chemikaliach i uwzględnienia kosztów z tym związanych w cenie przedmiotu zamówienia.

5. **Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

Nr e-RU postępowania:

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CLM)

a/ Atest higieniczny PZH dopuszczający stosowanie związku chemicznego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

b/ Karta katalogowa ROPUR RPI 3000A i dane fizykochemiczne,

c/ Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych – zgodnie z załącznikiem nr 2,

d/ Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a,

e/ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3.

f. Oświadczenie do wykonawcy.

6. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

Atest higieniczny PZH dopuszczający stosowanie związku chemicznego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualną, zgodną z obowiązującymi przepisami kartę charakterystyki substancji chemicznej.

2) Przy każdej dostawie:

Dowód dostawy WZ

Świadectwo kontroli jakości

Karta gwarancyjna

7. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

8. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Brak.

9. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy.

10. Inne

Brak.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko.

☒ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający – kod odpadu 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

PGG S.A. Oddział KWK Wujek
Mechaniczne
Wycia
Główny
Tadeusz Waczek

PGG S.A. Oddział KWK Wujek
Kierownik Działu Mechanicznego
Główny Inżynier Maszynowy

Michał Juroszek

Imię i nazwisko, podpis

4.05.2020

Data

PGG S.A.
Główny Inżynier Maszynowy
ds. Obsługi
Ireneusz Łuczkowski