

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**  
Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla PGG S.A.  
Oddział KWK Bolesław Śmiały – grupa materiałowa nr 284-28.

**1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:**

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
  - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
  - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
  - c. Dopuszcza się dostawę przedmiotów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
  - d. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZUG-G10 JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 10mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid
2.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZUG-G16 JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 16mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid
3.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZUG-G25 JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 25mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny : poliamid
4.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZUG-G35 JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 35mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid
5.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 10MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-6	- przekrój: 10mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 6mm
6.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 16MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-6	- przekrój: 16mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 6mm
7.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 16MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-8	- przekrój: 16mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 8mm
8.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 16MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-10	- przekrój: 16mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 10mm
9.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 25MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-8	- przekrój: 25mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 8mm
10.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 25MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-10	- przekrój: 25mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 10mm
11.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 35MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-10	- przekrój: 35mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 10mm
12.	KOŃCÓWKA PRASOWANA MIEDZIANA PRZEKRÓJ 70MM <sup>2</sup> POD ZACISK M-10	- przekrój: 70mm <sup>2</sup> - otwór pod śrubę: 10mm
13.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZG-G70 70MM <sup>2</sup> SZARA JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 70mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid - kolor: szary - do montażu na listwach: TS-32, TS-35, TS-35/15
14.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZG-G70 70MM <sup>2</sup> ZIELONA JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 70mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid - kolor: zielony - do montażu na listwach: TS-32, TS-35, TS-35/15
15.	ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZG-G70 70MM <sup>2</sup> NIEBIESKA JEDNOTOROWA	- przekrój znamionowy: 70mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid - kolor: niebieski - do montażu na listwach: TS-32, TS-35, TS-35/15

16.	<b>ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZG-G120 120MM2 SZARA JEDNOTOROWA</b>	- przekrój znamionowy: 120mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid - kolor: szary - do montażu na listwach : TS-32AL, TS-35, TS-35/15AL
17.	<b>ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZG-G120 120MM2 ZIELONA JEDNOTOROWA</b>	- przekrój znamionowy: 120mm <sup>2</sup> - napięcie znamionowe izolacji: 690V - materiał izolacyjny: poliamid - kolor: zielony - do montażu na listwach: TS-32AL, TS-35, TS-35/15AL
18.	<b>ZŁĄCZKA UNIWERSALNA GWINTOWA ZG-G120 120MM2 NIEBIESKA JEDNOTOROWA</b>	- przekrój znamionowy: 120mm <sup>2</sup> , - napięcie znamionowe izolacji: 690V, - materiał izolacyjny: poliamid, - kolor: niebieski, - do montażu na listwach: TS-32AL, TS-35, TS-35/15AL

## 2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego.

## 3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

### Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia;
2. świadectwo jakości lub deklaracja zgodności;
3. Karta gwarancyjna

## 4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

## 5. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia

.....  
*Data*

.....  
*Imię i nazwisko, podpis*