

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Nazwa urządzenia	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	WSPORNIK DRUTU ZE STOPKĄ BETONOWĄ Q 120 WYS.WSPORNIKA L-160 INSTALACJA ODGROMOWA	- wymiary przewodu: $\varnothing 8$	
		- wymiary wspornika dół $\varnothing 130$	
		- wymiary wysokości: całość min.80mm, do przewodu 65mm	
		- wersja materiałowa; tworzywo/beton	
2	UZIOM SKŁADANY-PRZEDŁUŻKA Q 18 L-1300 INSTALACJA ODGROMOWA	- Uziom składany, kompletny	
		- L min. 2x 1300(mm) lub d: 3000 (2 x 1500) podstawa, przedłużka	
		- złącze uziomowego do połączenia z bednarką	
		- pobijak do pograżania uziomu w ziemi	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: H100kA	
3	UZIOM SKŁADANY WBIJANY Q 18 L-1300 INSTALACJA ODGROMOWA (Komplet połączone z pozycja nr 2)	- Uziom składany, kompletny	
		- L min. 2x 1300(mm) lub d: 3000 (2 x 1500) podstawa, przedłużka	
		- złącze uziomowego do połączenia z bednarką	
		- pobijak do pograżania uziomu w ziemi	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: H100kA	
4	ZŁĄCZE PRZELOTOWE PODWÓJNE 2XM8X30 INSTALACJA ODGROMOWA	- śruby: M8x35	
		- wymiary łącznych przewodów: $\varnothing 8$ / $\varnothing 8$	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: H100 kA	
5	ZŁĄCZE PRZELOTOWE POJEDYNCZE 2XM8X20 INSTALACJA ODGROMOWA	- śruby: M8x25	
		- wymiary łącznych przewodów: $\varnothing 8$ / $\varnothing 8$	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: N = 50 kA	
6	ZŁĄCZE KONTROLNE R.8006 4XM8 100X65MM INSTALACJA ODGROMOWA	- śruby: M8x20	
		- Wymiary łącznych przewodów: - $\varnothing 8$ / B* do 30 B* - maksymalna szerokość bednarki	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: H100kA	
7	ZŁĄCZE KONTROLNE AN-07C/OG 4XM8X30 B DO 30MM INSTALACJA ODGROMOWA	- śruby; M10x35	
		- Wymiary łącznych przewodów: - $\varnothing 8$ / B* do 30 lub B* do 30 / B* do 30 *B -maksymalna szerokość bednarki	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: H100kA	
8	ZŁĄCZE KRZYŻOWE UNIWERSALNE R.8295 4XM8X30 TRZY PŁYTKI 55X55MM INSTALACJA ODGROMOWA	- śruby; M8x20	
		- wymiary łącznych przewodów: $\varnothing 8$ / $\varnothing 8$	
		- wersja materiału: stal ocynkowana ogniowa	
		- klasa odporności prądowej: H50kA	
9	UCHWYT PRZELOTOWY SO-270 NA PRZEWÓD 2X(25-35) INSTALACJA KABLI NA SŁUPIE	- przekrój żyły 2x(25-35), 4x(16-120) mm ²	
		- średnica żyły: 12-42 mm	
		- masa: 0.150 kg	
		- napięcie probiercze: 6kV / 50Hz / 1 min.	
		- SMFL: 7kN	
		- moment dokręcenia: 5Nm	

10	UCHWYT ODCIĄGOWY DO PRZYŁĄCZY SO-80 NA PRZEWÓD 4X(16-25) INSTALACJA KABLI NA SŁUPIE (lub równoważna SO80S)	- moment dokręcenia 22Nm	
		- SMFL 4x16 mm ² 8kN / 4x25 mm ² 10kN / 4x35 mm ² 12kN	
		- waga 0,23kg	
		- przekrój żyły 4x16-35mm ²	
		- średnica kabla 7.0-10.2mm	
11	TAŚMA DO MOCOWANIA HAKÓW COT-37 INSTALACJA KABLI NA SŁUPIE	- wymiary: 25000x19x0,75 mm	
		- materiał: stal nierdzewna	
		- pasująca do klamerki COT36	
		- ilość w opakowaniu: 25m.b.	
12	ZACISK ODGAŁĘŻNY PRZEBIJAJĄCY IZOLACJĘ SL-9.21 16-95MM² AL LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA (lub równoważny SLIP 32.21)	- żyła główna izolowana Al/Cu 16-120 mm ²	
		- przewód rozgałęźny bez izolacji Al 16-95 mm ²	
		- średnica żyły 7-18 mm ²	
		- bolt śruba M8x75	
		- moment dokręcenia: 17-19,5Nm	
13	ZACISK ODGAŁĘŻNY PRZEBIJAJĄCY IZOLACJĘ SL-11.118 10-90MM² AL 1,5-70MM² CU LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA	- żyła główna Al/Cu 10-95mm ² / 1,5-70 mm ²	
		- przewód rozgałęźny Al 10-95mm ² / Cu 1,5-70 mm ²	
		- średnica żyły 3-16 mm ²	
		- bolt śruba M8	
		- moment dokręcenia 26Nm	
		- zgodność z normą EN 50483-4	
14	KLAMERKA DO MOCOWANIA HAKÓW COT-36 INSTALACJA KABLI NA SŁUPIE	- wymiary: 19x0,75 mm	
		- materiał: stal nierdzewna	
		- ilość w opakowaniu: 100szt.	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)