

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest materiał w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym:

1. KABEL YHKGXSFOYN 3X10/10 0,6/1,0KV ELEKTROENERGETYCZNY
2. KABEL YKY 3X1,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
3. KABEL YKY 3X2,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
4. KABEL YKY 5X2,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
5. KABEL YKY-ŻO 4X70 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
6. KABEL YKY-ŻO 5X6 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
7. KABEL YKY-ŻO 5X10 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
8. KABEL YKY-ŻO 5X16 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
9. KABEL YKY-ŻO 5X35 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
10. KABEL ASXSN 4X16 1KV AL ELEKTROENERGETYCZNY
11. KABEL ASXSN 4X35 1KV AL ELEKTROENERGETYCZNY
12. KABEL YKY 5X4 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Kable przeznaczone do stosowania na powierzchni zakładów górniczych o napięciach znamionowych:

do 1000V prądu przemiennego, muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/35/UE – urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem – **dla pozycji nr. 2-12**

2. Kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
o napięciach znamionowych do 1000V prądu przemiennego muszą spełniać – **dla pozycji nr. 1 :**

Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Posiadać aktualną pozytywną opinię **wraz z ważnymi atestami** dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

3. Kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznakowanie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.
4. Kable oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) muszą posiadać aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ kabla jest równoważny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagożeń – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1. dla pozycji nr. 1**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1. dla pozycji 2-12**
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2.**
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**
5. Deklaracja zgodności **dla poz. 1-12**
6. Aktualna pozytywna opinia **wraz z ważnymi atestami** dotyczące zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - **dla pozycji nr 1.**
7. Karta katalogowa produktu potwierdzająca wymagane parametry dla poz. 1-12

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Dowód dostawy materiału (WZ)
2. Dokument gwarancyjny wyrobu
3. Świadectwo jakości (jeżeli dotyczy)

E. Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Inne

Termin płatności : **przelew 30 dni, zgodnie ze złożonym oświadczeniem.**

Termin realizacji: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

11.04.2025

Data

Gęborski Paweł

Imię i nazwisko, podpis