

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa: Sprzęt instalacyjny łącznikowy i bezpiecznikowy: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła (grupa materiałowa 312-13)

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty.
- 2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
- 3) Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w sposób czytelny, trwały, widoczny. Znakowanie musi zawierać nazwę producenta oraz oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta dla danego wyrobu.
- 4) Wymagania parametry techniczno-użytkowe:

4.1 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY N.T POJEDYNCZY

4.2 WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY N.T PODWÓJNY

4.3 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY P.T 1XKLAWISZOWY

4.4 WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY P.T 2XKLAWISZOWY

4.5 WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY 16A 230V AC IP-65
DO MOCOWANIA NAWIERZCHNIOWEGO AUTOMATYCZNE ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
OŚWIELENIA ULIC PLACÓW WYSTAW REKLAM

4.6 GNIAZDO WTYCZKOWE P.T PODWÓJNE Z BOLCEM 16A 250V

4.7 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 16A 250V IP-44 – SKRĘCANE

4.8 GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM – SKRĘCANE

4.9 GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X16A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

4.10 GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X32A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

4.11 GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X63A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

4.12 WTYCZKA SIŁOWA 5X16A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYWA

4.13 WTYCZKA SIŁOWA 5X32A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYWA

4.14 WTYCZKA SIŁOWA 5X63A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYWA

4.15 WTYCZKA 2P+Z 16A 230V IP-20 BOCZNE WYJŚCIE PRZEWODU

4.16 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 6A 690V SZYBKA

4.17 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 10A 690V SZYBKA

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytłucznych* (...).

- 4.18 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 16A 690V SZYBKA
- 4.19 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 20A 690V SZYBKA
- 4.20 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 25A 690V SZYBKA
- 4.21 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 35A 690V SZYBKA
- 4.22 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 50A 690V SZYBKA
- 4.23 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 63A 690V SZYBKA
- 4.24 PRZEDŁUŻACZ 2,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY
- 4.25 PRZEDŁUŻACZ 3,0M 230V 3X2P+Z ELEKTRYCZNY
- 4.26 PRZEDŁUŻACZ 5,0M 230V 4X2P+Z ELEKTRYCZNY
- 4.27 PRZEDŁUŻACZ 5,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY

5) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia, iż oferowany przedmiot spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek
- Dokumentacja techniczno-ruchowa (ew. wybrane fragmenty) lub instrukcję (ew. wybrane fragmenty) lub karta katalogowa – potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy.

I. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

2) Przy każdej dostawie:

- Dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
- Deklaracja spełnienia przez wyrób wymagań technicznych,
- Karta gwarancyjna wyrobu.

II. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

III. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

IV. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- *nie dotyczy*

V. Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego w godzinach od 6⁰⁰ do 13⁰⁰ na adres PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, ul. Kopalniana 5, 41-400 Mysłowice.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

18.03.2026
.....
Data

Kierownik Działu
Energomechaniczny – TEM
Główny Inżynier
Energetyczno-Maszynowy
.....
Imię i nazwisko, podpis

Kierownik Oddziału MEPP

Dariusz Pyzik

Główny Elektryk-ME

Łukasz Średziński