

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	AKUMULATOR ELEKTRYCZNY Kwasowy YUASA 145AH 12V 900A BIEGUNOWOŚĆ LEWY+ DŁ X SZER X WYS 513X189X223MM SAMOCHODOWY	szt.	1	Nr katalogowy: YBX5627 Seria: YBX5000 HD Pojemność (Ah): 145 Prąd rozruchowy (A): 900 w normie EN Napięcie: 12V Typ: Kwasowy Płyty wapniowo-wapniowe Rodzaj biegunów: Standardowy T1 , Biegunowość: L+ Położenie Biegunów: 3 , plus z lewej Wydajność: Około 50 000 rozruchów Szczelna, podwójna pokrywa Redukcja ubytków wody o 30% Wskaźnik poziomu naładowania Zintegrowana rączka i system p-poż Wymiary: 513x189x223mm Waga (kg): 37 Gwarancja: 12 miesięcy
2	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY LI-ION SB10J79002 2130MAH 11,4V 3 KOMORY L-205,1 LENOVO T470S	szt.	3	• Bateria dla modelu T470S i innych 19 modeli • Wymiary brak (krótsza od przedniej) • ASM P/N: SB10J79002, SB10J79003 • FRU 00HW038 00HW025 00HW024 • Kod producenta: 01AV406 • Nazwa: Bateria Movano do Lenovo ThinkPad T460s, T470s, 2130mAh • Producent: Movano • Rodzaj ogniwi: Li-Polimer • Fabrycznie nowa • Polimer • Czas pracy: od 2.5 do 9h • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Tak • Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak • Pojemność akumulatora: 2130 mAh • Rodzaj ogniwi: Litowo-polimerowe • Kolor: czarny • Model: SB10J79002/01AV405 • Zamiennik: 01AV405 SB10J79002 01AV406 00HW038 00HW025 00HW024 01AV462 01AV407 01AV408 L16M3P73 SB10K97605 SB10J79003 • Gwarancja: 12 miesięcy
3	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY LI-ION SB10F46461 2065MAH 11,4V L-269 LENOVO T470S; T460S	szt.	3	• Bateria dla modelu T470S i innych 19 modeli • Kod producenta: BC/LE-T460S • EAN: 5903050378134 • Wymiary: 269x56x7mm • ASM P/N SB10F46460 ,SB10F46461, SB10F46462 • FRU 00HW022, 00HW023

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

				• Pojemność: 2065mAh • Napięcie: 11.4V • Ilość ogniw: 3 • Rodzaj ogniw: Li-Polimer • Fabrycznie nowa • Polimer • Czas pracy: od 2.5 do 9h • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Tak • Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak • Kolor: Czarny • Możliwość zwrotu: Do 30 dni • Kod produktu: LE152 Gwarancja: 12 miesięcy
4	AKUMULATOR ŻELOWY MW POWER MWLFT 100-12 AGM 100AH 12V WYMIARY 395X110X285MM WAGA 31KG ZASILACZ UPS	szt.	8	MW POWER MWLFT 100-12 AGM Numer katalogowy: MWLFT 100-12h AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY VRLA W TECHNOLOGII AGM montaż w szafach 19" projektowana żywotność 15 lat Technologia wykonania VRLA-AGM (Valve Regulated Lead Acid) samoregulujące zawory bezpieczeństwa i wewnętrzna rekombinacja gazów - nie wymagają pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją nie wymagają obsługi, mogą pracować w dowolnej pozycji podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu wymagania polskich i europejskich norm: PN-EN oraz IEC Napięcie nominalne 12V Pojemność nominalna 100 Ah Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania: Buforowe: 13,5V-13,9V Cykliczne: 14,4V-15,0V długość 395 mm szerokość 110 mm wysokość 285 mm Rodzaj konektora M8 Waga ~ 31 kg Rezystancja wewnętrzna ~ 25 mΩ Samorozładowanie spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25°C Materiał obudowy ABS (UL94HB) Gwarancja 24 miesiące przy pracy buforowej

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
 - 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
 - 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
 - 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- 3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.**
- Przy każdej dostawie:**
- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
 - karta gwarancyjna
- 4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**
- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 12 **miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
 - 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**
- 5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**
- nie dotyczy*
- 6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
- nie dotyczy*
- 7. Inne**
- Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
- Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**
- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
 - ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
 - ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....

Imię i nazwisko, podpis