

## WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

### A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest materiał w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym:

1. KABEL YHKGXSFOYN 3X10/10 0,6/1,0KV ELEKTROENERGETYCZNY
2. KABEL YKY 3X1,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
3. KABEL YKY 3X2,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
4. KABEL YKY 5X2,5 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
5. KABEL YKY-ŻO 4X70 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
6. KABEL YKY-ŻO 5X6 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
7. KABEL YKY-ŻO 5X10 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY
8. KABEL ASXSN 4X16 1KV AL ELEKTROENERGETYCZNY
9. KABEL ASXSN 4X35 1KV AL ELEKTROENERGETYCZNY
10. KABEL YKY 5X4 1KV CU ELEKTROENERGETYCZNY

### B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Kable przeznaczone do stosowania na powierzchni zakładów górniczych o napięciach znamionowych:  
do 1000V prądu przemiennego, muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/35/UE – urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem – **dla pozycji nr. 2-10**
2. Kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,  
o napięciach znamionowych do 1000V prądu przemiennego muszą spełniać – **dla pozycji nr. 1 :**  
Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.  
Posiadać aktualną pozytywną opinię **wraz z ważnymi atestami** dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
3. Kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznakowanie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.

4. Kable oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) muszą posiadać aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ kabla jest równoważny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

**C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagażeń – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1. dla pozycji nr. 1**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1. dla pozycji 2-10**
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2.**
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**
5. Deklaracja zgodności **dla poz. 1-10**
6. Aktualna pozytywna opinia **wraz z ważnymi atestami** dotyczące zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - **dla pozycji nr 1.**
7. Karta katalogowa produktu potwierdzająca wymagane parametry dla poz. 1-10

**D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**

1. Dowód dostawy materiału (WZ)
2. Dokument gwarancyjny wyrobu
3. Świadectwo jakości (jeżeli dotyczy)

**E. Wymagania dotyczące gwarancji**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

**F. Inne**

Termin płatności : **przelew 30 dni, zgodnie ze złożonym oświadczeniem.**

**Termin realizacji: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.**

28.04.2025

*Data*

Gęborski Paweł .....

*Imię i nazwisko, podpis*