

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C60N B 16A 230/400V 2P 2XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI SCHNEIDER ELECTRIC	szt.	6	Liczba biegunów chronionych 1 Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 20 kA Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 10 kA Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV Stopień ochrony (IP) IP20 Charakterystyka wyzwalania B Głębokość wbudowania 44 mm Jednocześnie rozłączany biegun N tak Kategoria przepięcia 4 Klasa ograniczenia energii 3 Liczba biegunów (całkowita) 4 Montaż podtynkowy nie Możliwość dodatkowego wyposażenia tak Napięcie znamionowe 415 V Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V Prąd znamionowy 16 A Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 - 25 mm² Przekrój przyłączanego przewodu wielozyłowego 1 - 25 mm² Rodzaj napięcia AC/DC Stopień zanieczyszczenia 3 Szerokość wyrażona liczbą modułów 4 Temperatura otoczenia w warunkach pracy -30 - 70 °C Wykonanie przeciwwybuchowe nie Zakres częstotliwości 50 - 60 Hz

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od szt.3

opisu wymagań prawnych i wymaganych 3parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytocznyc6h (...).

- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- 3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.**
Przy każdej dostawie:
- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna
- 4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):**
1) Zamawiający wymaga co najmniej - **24 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**
- 5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**
nie dotyczy
- 6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
nie dotyczy
- 7. Inne**
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
- Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:**
- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....

Imię i nazwisko, podpis