

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY
NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa ogniw ołowiowo-kwasowych typu 4OSP.HC140 lub równoważnej do baterii stacjonarnej dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały – gr. mat. 314-1.**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą.
- b) Przedmiotowe ogniwa stanowią baterię akumulatorów, będącą źródłem zasilania gwarantowanego dla rozd. 6kV GSZ-R5.

Urządzenie to, stanowi wyposażenie obiektu podstawowego Zakładu Górniczego, ujęte w dokumentacji technicznej, podlegającej zezwoleniu na oddanie do ruchu wydanego przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

- c) W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zapewnia projekt i dokumentację wykonawczą do przeprowadzenia wymiany, którą przeprowadzi Zamawiający, oraz wykonanie pomiarów końcowych - odbiorczych i przedłoży protokół z badań Zamawiającemu.
- d) W przypadku zaoferowania materiału równoważnego dla poz. 1 – przedmiot zamówienia musi posiadać gabaryty, umożliwiające zabudowanie go na istniejących stojakach o parametrach:
 - 1 stojak: schodkowy, trzyrzędowy - 3 x [210x3000mm],
 - 2 stojak: schodkowy, dwurzędowy - 2 x [210x1800mm],

Możliwe wykonanie wizji lokalnej, osoba do kontaktu: nadszt. Ryszard Banach, tel.: 692 435 664.

- e) Aukcja zostanie przeprowadzona na komplet tzn. złożona oferta musi obejmować wszystkie pozycje postępowania (współpracujące ze sobą). Jako wygrana zostanie uznana oferta z najniższą ceną obejmująca cały zakres rzeczowy postępowania.

II. Przedmiot zamówienia oraz dane techniczne i parametry eksploatacyjne przedmiotu zamówienia:

**1. OGNIWO OŁOWIOWO-KWASOWE typu 4 OSP.HC140 lub równoważne do baterii stacjonarnej
wraz z łącznikami śrubowymi**

- amperogodziny: nie mniej niż 167Ah C10,
- napięcie znamionowe ogniwa: 2V,
- wymiary: nie większe niż: 105x208x420mm,
- system rekombinacji gazów,

2. REKOMBINATOR typu GRID AQUA GEN PRO lub równoważny, do zaoferowanego ogniwa

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- c) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- d) Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego
- e) W przypadku materiału równoważnego:
Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących punktu I, podpunktu c) i d).

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi/eksploatacji.
- protokół z badań – po wykonaniu instalacji
- projekt i dokumentacja techniczna (w przypadku równoważnych)

V. Wymagania dotyczące gwarancji i terminu dostawy:

- Okres gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego;
- Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy

05.05.2025r.
.....
Data

Nadsztygar Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych
i Ruchu Powierzchni

.....
Imię i nazwisko, podpis