

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY
NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego i bezpiecznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - grupa materiałowa 312-13.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
 - d. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa urządzenia
1	WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY N.T POJEDYNCZY
2	GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X32A+O 380V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3	WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 6A 690V SZYBKA
4	WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 10A 690V SZYBKA
5	WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 16A 690V SZYBKA
6	PRZEDŁUŻACZ 2,0M 230V 5X2P+Z ELEKTRYCZNY

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1) Przy pierwszej/ każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.
3. Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Inne - Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

Warunki płatności – zgodnie z oświadczeniem.

Imię i nazwisko, podpis