

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	SZAFKA HERMETYCZNA 410X310X145MM IP55 BEZ WYPOSAŻENIA PEŁNA Z ZAMKIEM	szt.	45	- Szafka hermetyczna przeznaczona do montażu na maszcie lub do muru. - Wykonana z aluminium PA 11. - Wyposażona standardowo: w drzwi jednoskrzydłowe osłaniające uszczelkę, otwierane na lewą stronę, zamykane zamkiem z kluczem. - Płytę montażową o wymiarach 358x258mm, wykonaną z aluminium o grubości 1mm. 3 otwory pod dławnice PG 21 (3 natrasowane). 3 otwory pod dławnicę PG 16 (3 natrasowane). - Klasa szczelności IP 66. - Materiał: aluminium malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035. - Wymiary (wys.xszer.głęb. mm) 410x310x145.
2	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 10A 230/400V 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA	szt.	70	- Charakterystyka B. - Prąd znamionowy: 10 A. - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1. - Montaż na wsporniku TH35. - Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. - Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwacze i napędy z serii DX3. - Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych. - Dźwignia załączająca w kolorze czarnym.
3	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 16A 230/400V 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA	szt.	33	- Charakterystyka B. - Prąd znamionowy: 16 A. - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1. - Montaż na wsporniku TH35. - Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. - Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwacze i napędy z serii DX3. - Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych. - Dźwignia załączająca w kolorze czarnym.
4	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C 32A 230/400V 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA	szt.	8	- Charakterystyka C. - Prąd znamionowy: 32 A. - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1. - Montaż na wsporniku TH35.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (...).

				• Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3. • Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych. • Dźwignia załączająca w kolorze czarnym.
5	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KMB6-C10/1 6KA 10A "C" 1P 230/400V 50/60HZ 1XBIEGUNOWY ZABEZPIECZENIE OBWODÓW PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCAMI IDEAL TS	szt.	11	• Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA. • Maksymalny prąd : 10A. • Napięcie znamionowe 230/400V. • Częstotliwość znamionowa 50Hz. • Możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych. • Przekrój przewodów podłączeniowych do 25mm. • Montaż na szynie DIN 35mm. • Jednobiegunowy. • Charakterystyka wyzwalania C. • Wykonane z tworzywa sztucznego. • Obudowa w kolorze jasno szarym. • Trwałość łączeniowa 4000.
6	WYŁĄCZNIK P-302 25A 30MA 220V RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	szt.	6	• Dwubiegunowe 230 V~ • Typ AC. • Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA. • Prąd znamionowy: 25 A. • Szerokość w modułach 17,5 mm: 2. • Montaż na wsporniku TH35. • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3. • Dźwignia załączająca w kolorze szarym.
7	SKRZYNKA HERMETYCZNA CP5003D WYMIARY 300X400X195MM IP-65 ZAMEK PLASTYKOWY APAR ELECTRIC	szt.	1	• Skrzynki przeznaczone są do montażu na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. • Kolor produktu: szary i jasnoszary. • Wykonane są z materiału ABS. • Posiadają drzwi na zawiasach zamykanych za pomocą 2 zamków. • Wyposażone są w płytę montażową o grubości 1,20mm. • Wymiary: 300x400x195 mm (szer x wys x gł). • Waga 5 kg. • Stopień ochrony IP65.
8	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S- 301 B 25A 230/400V 1XBIEGUNOWY MECHANIZMOWY NISKIEGO NAPIĘCIA	szt.	5	• Charakterystyka B. • Prąd znamionowy: 25 A. • Szerokość w modułach 17,5 mm: 1. • Montaż na wsporniku TH35. • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3. • Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

				• Dźwignia załączająca w kolorze czarnym.
9	SKRZYŃKA METALOWA OCHRONNA N.T Z ZAMKIEM DO ZABEZPIECZ.HUB SPRZĘT INSTALACYJNY	szt.	2	1. Materiał i konstrukcja • Materiał: Stal ocynkowana (min. 1,5 mm) / stal nierdzewna AISI 304 / aluminium • Powłoka: Malowanie proszkowe (standard RAL 7035) • Obróbka krawędzi: Zaokrąglone krawędzie dla bezpieczeństwa użytkownika Wymiary i pojemność • 400 × 300 × 200 mm (H × W × D) • Maksymalne obciążenie: ≥ 15 kg Zabezpieczenia • Rodzaj zamka: Cylindryczny na klucz (min. 2 szt. w zestawie) • Otwory montażowe: Rozstaw kompatybilny z kołkami Ø6 – Ø10 mm • Temperatura pracy: -20°C do +50°C Stopień ochrony i odporność mechaniczna • Klasa szczelności: IP54 (odporność na pył i zachlapania) • Odporność mechaniczna: IK08 (ochrona przed uderzeniami do 5J) • Normy: PN-EN 62208, PN-EN 60529

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis