

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK Ruch Murcki-Staszic – grupa nr 311-5.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

ZASILACZ AWARYJNY UPS Z KARTĄ SNMP lub równoważny spełniający poniższe wymagania techniczne:

- Jednofazowy online (VFI), technologia podwójnej konwersji
- Kształt fali – pełna sinusoida
- Nominalne napięcie wyjściowe 230VAC $\pm 5\%$
- Częstotliwość 50 Hz
- Moc wyjściowa 5000VA
- THDv $\leq 3\%$ przy 100% obciążeniu liniowym
- Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
- Sprawność w trybie bateryjnym min 91 %
- Złącza wejściowe i wyjściowe AC – złącza terminalowe
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Tryb ECO, tryb obejścia (elektroniczny lub zewnętrzny bypass)
- Złącze baterii 48V DC
- Kompatybilny z bateriami kwasowo-ołowiowymi AGM
- Wyświetlacz LCD
- Karta SNMP do zarządzania zdalnego
- Złącze do wyłącznika EPO
- Prąd ładowarki akumulatorów : do 50-60A - możliwa zmiana ustawień prądu ładowania
- Typ obudowy – TOWER
- Temperatura pracy 0 -50 °C
- Stopień ochrony obudowy – min IP20
- Wymiary: 190 x 336 x 465mm (szer. x wys. x gł.) $\pm 5\%$
- Oprogramowanie zarządzające

Zasilacz awaryjny musi być nowy.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek;
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy
4. Karta katalogowa lub DTR potwierdzająca wymagane parametry.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- 1) Dowód wydania materiału (WZ)
- 2) Instrukcja obsługi (DTR)
- 3) Świadectwo jakości wyrobu.
- 4) Karta gwarancyjna.

Wymagania dotyczące gwarancji:

Termin gwarancji: min. **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

Termin realizacji: **do 30 dni** od dnia dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.

.....
Data

Dział Energomechaniczny - TM
Nadsztygar Elektryczny
ds. Teletechniki i Automatyki
oraz Gazometrii - MEI
p.o. Sztygara Oddziałowego
MEEM
Jaromir Scisla
.....

Imię i nazwisko, podpis