

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa opraw oświetleniowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział
KWK Bolesław Śmiały, grupa nr 315-1.**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, przeznaczony jest do zabudowy na nadszybiu szybu górniczego celem spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego

NAZWA	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA LINIOWA	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA LINIOWA
Certyfikat CNBOP	TAK	
Moc	22W	38W
Napięcie	220-240V 50-60Hz	
Stopień ochrony	min. IP66	
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	min. 2260LM	min. 4170LM
Źródło światła	diody LED	
Barwa światła	4000-4500K	
Czas podtrzymania	3h	
Funkcja AUTOTEST	TAK	
Wpust o średnicy zadławienia	8-17mm	
Długość	600 - 660 mm	1200 – 1280 mm
Montaż	natynkowy	
Klosz	mocowany zawiasowo do korpusu	
Korpus	tworzywo sztuczne wzmocnione.	

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek,
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy,
- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanego wyrobu zawierająca parametry techniczno-ruchowe,
- Certyfikat dopuszczenia CNBOP.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- Dowód dostawy
- Karta gwarancyjna
- Deklaracja zgodności
- Instrukcja obsługi

IV. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

V. Inne

Termin realizacji: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

15.05.2025

.....
Data

Sztygar Oddziałowy
oddz. MESW

inż. Artur Cybulski

.....
Imię i nazwisko, podpis