

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa przewodów oponowych – mieszkaniowych, warsztatowych, przemysłowych, dźwigowych
dla PGG S.A.**

Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.

Nr grupy asortymentowej: 284-25.

A. Opis przedmiotu zamówienia :

Lp.	Nazwa materiału	j.m	Ilość
1.	PRZEWÓD H07RN-F 7X2,5 450/750V OPONOWY PRZEMYSŁOWY	m	20
2.	PRZEWÓD H07VVH6-F 12X2,5 450/750V DŹWIGOWY PŁASKI Z ŻÓŁTO-ZIELONĄ ŻYŁĄ OCHRONNĄ	m	100
3.	PRZEWÓD H07VVH6-F 4X4 450/750V DŹWIGOWY PŁASKI Z ŻÓŁTO-ZIELONĄ ŻYŁĄ OCHRONNĄ	m	80

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletnie i wolne od wad.
- b) Przewody elektroenergetyczne niskonapięciowe o napięciach znamionowych od 50V do 1000V prądu przemiennego oraz od 75 V do 1500V prądu stałego, muszą spełniać wymagania Dyrektywy

2014/35/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia wprowadzonej w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą.

• PRZEWÓD H07RN-F 7X2,5 450/750V OPONOWY PRZEMYSŁOWY

- Liczba żył: 7
- Izolacja żyły: guma (EPR)
- Napięcie znamionowe U [V]: 750
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 2,5

• PRZEWÓD H07VVH6-F 12X2,5 450/750V DŹWIGOWY PŁASKI Z ŻÓŁTO-ZIELONĄ ŻYŁĄ OCHRONNĄ

- Liczba żył: 12
- Izolacja żyły: guma (EPR)

- Napięcie znamionowe U [V]: 750
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 2,5

• **PRZEWÓD H07VVH6-F 4X4 450/750V DŹWIGOWY PŁASKI Z ŻÓŁTO-ZIEŁONĄ ŻYŁĄ OCHRONNĄ**

- Liczba żył: 4
- Izolacja żyły: guma (EPR)
- Napięcie znamionowe U [V]: 750
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 4

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty :

- 2.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg. zał. nr. 2
- 2.2 Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – wg zał. nr. 3
- 2.3 Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – wg. zał. nr.1
- 2.4 Karta katalogowa potwierdzająca wymagane parametry.
- 2.5 Deklaracja zgodności

3 . Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia :

3.1.Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału

Polskiej Grupy Górniczej S.A objętego umową w formie papierowej :

- a) dowód dostawy (WZ)
- b) świadectwo kontroli jakości
- c) karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy – do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

Płatność : – przelew 30 dni, wg. złożonego oświadczenia.

