

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKŁADY DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ'**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa bezpieczników trakcyjnych hermetycznych BTH-6 lub równoważnych .

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, do skompletowania którego użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane i używane.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego.

Parametry techniczno-użytkowe:

Lp.	Wymagania techniczne	
1.	Napięcie znamionowe	250 V
2.	Prąd znamionowy min.	6 A
3.	Stopień ochrony komory bezpiecznikowej min.	IP-54
5.	Parametry żyły min.	2.5mm — 6mm
6.	Izolacja przewodu min.	6-10mm

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty :

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych zakładach górniczych.
- b) **Kartę katalogową.**
- c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- d) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- 1) Przy każdej dostawie:
 - a) Deklaracje zgodności WE/UE
 - b) Świadectwo jakości
 - c) Dowód dostawy (WZ)
 - d) Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.