

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno – użytkowe:

**Przedmiotem jest dostawa: „Dostawa ręcznych ostrzegaczy pożarowych” dla PGG S.A.
ODDZIAŁ KWK ROW RUCH RYDUŁTOWY.**

Grupa materiałowa : 316-3

Parametry techniczne:

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY OP1 O SYMBOLU OP1-W01-B30

-OP1

-wersja nadtynkowa W01

-rodzaj przycisku B (po zbiciu szybki przycisk należy wcisnąć ręcznie)

-łączniki 30 (3 zwierne)

-prąd 230V

-stopień ochrony IP65

-bez młoteczka

-bez dodatkowej sygnalizacji

Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny:

- spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów
- być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu
- oznakowane zgodnie z obowiązującą normą

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do, którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
4. Karta katalogowa lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający parametry techniczne oferowanego wyrobu

II . Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dowód dostawy materiału WZ z wpisanym numerem zamówienia.
2. Karta gwarancyjna .
3. Świadectwo jakości.

III. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
.....
Nadsztygar
Pracownik Mechanizacji Węgla kamiennych
Górnictwa i Energetyki
Głównego Zarządu Górnictwa i Energetyki
Krystian Pietrasz