

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY
NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa źródeł światła dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek
– grupa materiałowa 315-2.**

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od was prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich;
- b) Podane w ofercie ceny netto winny zawierać koszt gospodarowania odpadami (KGO);
- c) Przedmiot zamówienia:

1. ŻARÓWKA LED

- trzonek: E-27
- moc: 11W
- napięcie zasilania: 230-240V 50Hz
- barwa światła: 3000K
- strumień świetlny: min. 1000lm

2. ŻARÓWKA LED

- trzonek: E-27
- moc: 17W
- napięcie zasilania: 230-240V 50Hz
- barwa światła: 5500-6500K
- strumień świetlny: min. 2000lm

3. ŻARÓWKA LED

- trzonek: E-27
- moc: 60W
- napięcie zasilania: 230-240V 50Hz
- wstrząsoodporna

4. ŚWIETŁÓWKA LINIOWA

- trzonek: G-13 T8
- moc: 36W
- napięcie zasilania: 230-240V
- długość: 1200mm (+/- 5mm)
- barwa światła: 6500K
- strumień świetlny: min. 3300lm

5. ŚWIETŁÓWKA LINIOWA

- trzonek: G-13
- moc: 18W
- napięcie zasilania: 230-240V
- długość: 590mm (+/- 5mm)
- barwa światła: 6500K
- strumień świetlny: min. 1350lm

6. ŻARÓWKA LED

- trzonek: E-40
- moc: 75W
- bańka: ED120
- napięcie zasilania: 180-265V

7. ŻARÓWKA LED

- trzonek: E-27
- moc: 60W
- napięcie zasilania: 24V
- niskonapięciowa

8. ŻARÓWKA LED

- trzonek: E-14
- moc: 7W
- napięcie zasilania: 220-240V 50/60Hz
- barwa światła: 3000K
- strumień świetlny: min. 650lm
- kształt kulisty

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek;
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- c) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy;
- d) Karta katalogowa materiału potwierdzająca wymagane parametry techniczno-użytkowe.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy (WZ)
- karta gwarancyjna
- deklaracja zgodności/świadectwo jakości

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

H. Inne:

Termin dostawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

WYKONAWCA: PRACOWNIA MECHANICZNA
NADSZTYCAR ELEKTRYCZNY
ul. Górniczych Szlaków Szybowych, Obiekt 1
podstawy ruchu i Ruchu Powierzchni MES-W

Dominik Grucka