

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY
NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
**Dostawa baterii akumulatorowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch
Piast – gr. mat. 314-1.**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą.
- Dopuszcza się dostawę przedmiotów równoważnych w zakresie pojedynczego ogniwa o parametrach nie gorszych niż zestawiono w tabeli;
- Przedmiot zamówienia ma zastosowanie do złożenia dwóch baterii akumulatorów o napięciu wyjściowym 48VDC każda.

II. Przedmiot zamówienia oraz dane techniczne i parametry eksploatacyjne przedmiotu zamówienia dla pojedynczego ogniwa:

AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY TYPU 10KL60P lub równoważny

1.	Nominalna pojemność	min. 60Ah
2.	Nominalne napięcie	1,2V
3.	Nominalny prąd rozładowania	12A
4.	Napięcie ładowania	1,35-1,8V
5.	Nominalny prąd ładowania	12A
6.	Czas ładowania	max. 8h
7.	Liczba i rodzaj terminali	2xM10
8.	Waga z elektrolitem	min. 3,5kg
9.	Wymiary max.	60 x 136 x 265 mm

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego
- Wypełniony załącznik 2a.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi/eksploatacji.

V. Wymagania dotyczące gwarancji i terminu dostawy:

- Okres gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego;
- Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy

.....
Data

ME
Ruch P
Główny Elektryk
Grzegorz Staniszek
Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

TYP OFEROWANEGO URZĄDZENIA:	
PRODUCENT:	

	Parametry wymagane przez Zamawiającego		Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru oraz nazwę oferowanego materiału)
1.	Nominalna pojemność	min. 60Ah	
2.	Nominalne napięcie	1,2V	
3.	Nominalny prąd rozładowania	12A	
4.	Napięcie ładowania	1,35-1,8V	
5.	Nominalny prąd ładowania	12A	
6.	Czas ładowania	max. 8h	
7.	Liczba i rodzaj terminali	2xM10	
8.	Waga z elektrolitem	min. 3,5kg	
9.	Wymiary max.	60 x 136 x 265 mm	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)