

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Preparaty do zastosowania w stacji demineralizacji i uzdatniania wody

typy SDU-01.

1. HYDOS C-20 korekcja pH

- a. preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium, do którego jest dozowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody, ma również duże znaczenie dla stabilizacji wody korozyjnej.
- b. Wygląd zewnętrzny: ciecz o kolorze bursztynowym
- c. Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalność w każdej koncentracji
- d. Cechy fizyko-chemiczne:
 - pH 1% roztworu: 12,7 13,7
 - Gęstość dla 20°C (g/cm³): 1,10 - 1,19
 - Opakowanie: kanister z tworzywa sztucznego o poj. 25L.

2. HYDOS C-100 preparat do komlowionowania wody

- a. Preparat chroni przed korozją metale kolorowe oraz wspomaga działanie inhibitorów stali w otwartych i zamkniętych obiegach chłodzących. Ochrona polega na wytworzeniu cienkiego filmu na powierzchni stali. Warstwa ta jest gładka, nie oleista, bezbarwna, chemicznie związana z powierzchnią stali. Warstwa ochronna jest tak cienka, że nie wpływa na wymianę ciepła pomiędzy stalą a medium.
- b. Wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz
- c. Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalność w każdej koncentracji
- d. Cechy fizyko-chemiczne:
 - pH 1% roztworu: 12 - 14
 - Gęstość dla 20°C (g/cm³): - 1,00
 - Opakowanie: pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 25L.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe:

I. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

- 1) być fabrycznie nowe i wolne od wad,
- 2) spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu,
- 3) być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu,
- 4) być pakowane zgodnie z obowiązującymi normami
- 5) być oznakowane trwale i czytelnie cechą producenta zawierającą: nazwę producenta, nazwę produktu, datę ważności, warunki stosowania, składowania i transportu, jak również przepisy bezpieczeństwa właściwe dla wyrobu,
- 6) wyrób jak i jego elementy składowe nie mogą być szkodliwe dla zdrowia użytkownika,
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz ponosi koszty tej utylizacji.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - do złożenia wraz z ofertą:

- 1. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek (zgodnie z załącznikiem nr 1).
- 2. **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej** (zgodnie z załącznikiem nr 4).
- 3. **Oświadczenie dot. statusu przedsiębiorstwa** (zgodnie z załącznikiem nr 3)
- 4. **Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostaw**
- 5. **Karta produktu, lub informacja techniczna o produkcie** potwierdzające parametry wymagane przez zamawiającego
- 6. **Karta charakterystyki preparatu chemicznego.**

D. Wymagane dokumenty przy dostawie:

1. Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy
- świadectwo jakości

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne:

- Termin realizacji dostawy: **do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.**
 - Warunki płatności: **30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.**
-

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający EI - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:..... (wymienić np.: złom, odpady pogómicze, drewno, opakowania itp.)

10.07.2025

Data

SZTYGAR Oddziałowy
Oddziału Mechanicznego
ds. Urządzeń Dołowych MMUD4-H

Michał Szostok

Imię i nazwisko, podpis