

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch
Piast - nr grupy 315-1.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa lamp NLS-6 LED 600 37W 2 lub równoważna.

2. Wymagania techniczno-użytkowe:

- Napięcie zasilania : min. (110-277V AC 50-60HZ)
- Moc: min. 37W
- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny: min. 4850lm
- Ilość modułów LED: 2 rzędy
- Statecznik: elektroniczny
- Stopień ochrony: min. IP66/67
- Obciążalność prądowa zacisków przelotowych lampy: max.36A
- Wpust kablowy: DPT 14-21
- Wilgotność dopuszczalna (w temp.+35°C): max.95%
- Waga: max.5kg

Wyrób będący przedmiotem zamówienia powinien być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi i wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowy, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

Wyrób przewidziany jest do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczany do klasy A niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Dopuszcza się złożenie ofert równoważnych. Parametry oferowanych zamienników istotne z punktu widzenia montażu, muszą być zgodne z wymiarami, parametrami wyrobu oryginalnego będącego przedmiotem zamówienia, a pozostałe parametry nie gorsze od parametrów wyrobu wskazanego w Formularzu ofertowym.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń;
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
- Oświadczenie o posiadaniu statusie przedsiębiorstwa;
- Karta katalogowa/ instrukcja obsługi lub DTR;
- Deklaracja zgodności - potwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie dyrektyw mających zastosowanie i stopnia ochrony;

4. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do każdej dostawy:

- Instrukcja obsługi lub DTR,
- Świadectwo kontroli jakości,
- Karta gwarancyjna,
- Dowód wydania WZ

5. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

6. Inne:

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

Termin płatności : wg. załączonego oświadczenia