

Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia:

**Dostawa 3szt silników elektrycznych budowy przeciwybuchowej typu: dSLg 315L4a-EP-f ;
160KW; 1000V lub równoważny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW RUCH
MARCEL– nr grupy 311-1**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę – wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Wymagane parametry techniczne	Jednostka	Wartość	
Wielkość mechaniczna		315	
Rodzaj pracy		S1, S4 60% 40c/h, $J_{ext}/J_M=1$	
Klasa izolacji		min. F	
Napięcie znamionowe	V	1000	
Częstotliwość znamionowa	HZ	50	
Moc znamionowa	kW	160	
Współczynnik mocy $\cos \varphi$		0,90	
Prąd znamionowy	A	107	
System chłodzenia		powietrze	
Stopień ochrony wg EN IEC 60034-5		IP 55	
Sprawność	%	95,6	
Prędkość znamionowa	obr/min	1485	
Moment znamionowy T_N	Nm	1029	
Długość wałka	mm	170	
Średnica wałka	mm	80	
Średnica wałka z klinkiem	mm	85	
Szerokość klinka	mm	22	
Wykonanie		kołnierzowo - łapowy	
Łapy		4xØ28 - wymagany rozstaw: dł. 457mm / szer. 508mm	
Kołnierz		8xØ22 - na Ø600	
Przeznaczony do rozruchu i zasilania z przeмиennika częstotliwości		TAK	
Oferowany przedmiot zamówienia:			

Krzysztof
Cofalik

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Cofalik
Data: 2025.07.23
10:52:02 +02'00'

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
Ruch Marcel
Główny Elektryk

Elektronicznie
podpisany przez
Stanisław Greiner
Data: 2025.07.23
13:05:20 +02'00'

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób)