

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych dla Polskiej Grupy
Górnictwej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, grupa nr 284-26.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

Parametry wymagane przez Zamawiającego

**RURA DWUWARSTWOWA GIĘTKA ZEWNĄTRZ KARBOWANA WEWNĄTRZ GŁADKA RDG75 75/56MM
WYTRZYMAŁOŚĆ 450N**

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy):

1) Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi

4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 7 dni** od daty otrzymania zamówienia.

7.08.2025

Data

Polska Grupa Górnictwa S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Pokoje Biurowe i Magazyny
Złoty Głaz

Imię i nazwisko, podpis
Karol Łosiński