

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

A. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są kształtki z tworzywa sztucznego do transportu wody kopalnianej przeznaczone do zabudowy na powierzchni zakładów górniczych w tym w obiektach Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla.

B. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
 - a) Kształtki (mm)- muszą mieć tą samą średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz tą samą nominalną grubość ścianki co jest jednym z warunków prawidłowego wykonania zgrzewania doczołowego (podstawa wymogu instrukcja dla instalatorów), rodzaje kształtek przedstawione zostały w specyfikacji poz. 1-12.
 - b) Przedmiotowe kształtki będą stanowić doposażenie do już istniejących sieci wykonanych z polietylenu PE 100 SDR 11 PN 16
 - c) Grubość ścianki kształtek określone są poprzez ich SDR(znormalizowany stosunek wymiarów).
2. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie robocze wyrażone w **Bar**.
 - a) w przypadku oferowania równoważnych zamienników kształtek - w wyniku zgrzewania z istniejącą siecią nie może występować pogorszenie właściwości istniejących sieci w zakresie:
 - wytrzymałości spoin
 - ścieralności
 - wytrzymałości ciśnieniowej

C. Wymagania prawne oraz pozostałe wymagane parametry techniczno-użytkowe.

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać parametry określone w punkcie B.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być przystosowany do transportu wód kopalnianych z zawiesinami, należących do III i IV grupy według klasyfikacji Głównego Instytutu Górniczego:
 - Grupa III – wody o zawartości $\text{Cl}^- \text{SO}_4^{2-}$ od 1,8 do 42 g/dm³
 - Grupa IV – wody o zawartości $\text{Cl}^- \text{SO}_4^{2-}$ powyżej 42 g/dm³
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany z tworzyw sztucznych umożliwiających transport wody lub gazu o temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z normą przedmiotową, aktualną Dokumentacja Techniczno-Ruchową producenta lub Instrukcja Użytkowania (Stosowania) dla instalacji wykonywanych z rur PE 100
- 6) Oferowany przedmiot zamówienia musi być trwale oznakowany. Oznakowanie to winno być zgodne ze sposobem znakowania określonym w, Dokumentacji Techniczno- Ruchowej lub Instrukcji Użytkowania (Stosowania) wyrobu.

D. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty: dla pozycji 1-12

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek **załącznik nr1a**.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (...).

2. Oświadczenie, że kształtki przewidziane do transportu wody kopalnianej są przystosowane do transportu wód kopalnianych z zawiesinami, należących do III i IV grupy według klasyfikacji Głównego Instytutu Górniczego:
 - Grupa III – wody o zawartości $\text{Cl}^- \text{SO}_4^{2-}$ od 1,8 do 42 g/dm³
 - Grupa IV – wody o zawartości $\text{Cl}^- \text{SO}_4^{2-}$ powyżej 42 g/dm³
3. Oświadczenie, że kształtki przewidziane do transportu wody kopalnianej i gazu są przystosowane do transportu tych mediów o temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
4. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotową normą, aktualną Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta lub Instrukcją Użytkowania (Stosowania) dla instalacji wykonywanych z rur PE 100.
5. Oświadczenie, że Wykonawca gwarantuje bezpieczną i niezawodną eksploatację przedmiotowych kształtek pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego wymagań przewidzianych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub Instrukcji Użytkowania.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z wzorem załącznika nr 1b.
7. Oświadczenie o posiadaniu statutu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – zgodnie zał.1c

A. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).**I. Przy każdej dostawie**

- 1) Dokument dostawy wraz z wpisanym nr zamówienia
- 2) Dokument gwarancyjny
- 3) Świadectwo jakości wyrobu

Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

B. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
-nie dotyczy**C. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
-nie dotyczy**D. Inne**

Dostawa wg zapotrzebowania Zamawiającego do magazynu kopalni na koszty Dostawcy.

Realizacja dostawy do 3 tygodni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

22.07.2025

Data

JNP 1
Ruch Z

NADSZTYGAR
Przeróbki Mechanicznej

Sławomir Piątek

JNP 1
Ruch Z

Kierownik Przeróbki Mechanicznej
Janusz Grabowski

w zastępstwie

Kierownika Działu Przeróbki Mechanicznej
Głównego Inżyniera Przeróbki Mechanicznej