

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	FILTR SIECIOWY ACAR 5XGNIAZDKOWY PRZECIWZAKŁÓCENIOWY	szt.	- Liczba gniazd: 5 - Filtr przeciwzakłóceńowy - Ilość gniazd sieciowych: 5 ze stykiem ochronnym 10A/250V. - Prąd znamionowy obciążenia (suma): 10 A - Zasilanie: 230V AC. - Bezpiecznik automatyczny 10A. - Długość przewodu zasilającego: 1.5m. - Wykonanie: tworzywo sztuczne (samogasnące). - Max. natężenie: $\Sigma I_N = 10A$. - Max. obciążenie: 2300W. - Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns. - Poziom protekcji $U_p \leq 1.3kV$. - Nominalny prąd wyładowczy I_n: 2kA (L/N) - 8/20μs. - Maksymalny prąd wyładowczy I_{max}: 6.5kA (L/N) - 8/20μs.
2	GNIAZDO WTYCZKOWE FS16 16A 230V 2P+Z IP-20 MOCOWANE NA WSPORNIKU MONTAŻOWYM TH-35 BEMKO	szt.	- Rodzaj materiału: tworzywo sztuczne. - Nazwa koloru: biały. - Sposób montażu: szyna DIN 35mm - Typ napięcia: AC . - Napięcie znamionowe [V]: 230 . - Natężenie znamionowe [A]: 16. - Klasa ochrony: IP-20.
3	GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 10/16A 250V IP-55	szt.	- Stopień ochrony IP 55. - Napięcie znamionowe 250V. - Prąd znamionowy 16A. - Kolor biały. - Uziemienie tak. - Krotność pojedyncza. - Rodzaj zacisków śrubowe.
4	GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 16A 250V IP-44	szt.	- Stopień ochrony IP 44. - Napięcie znamionowe 250V. - Prąd znamionowy 16A. - Kolor biały. - Uziemienie tak. - Krotność podwójna. - Rodzaj zacisków śrubowe.
5	GNIAZDO WTYCZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 2X2P+Z 16A 250V IP-55	szt.	- Stopień ochrony IP 55. - Napięcie znamionowe 250V. - Prąd znamionowy 16A. - Kolor biały. - Uziemienie tak. - Kompletne (z ramką) tak. - Krotność podwójna.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

		• Rodzaj zacisków śrubowe.
--	--	----------------------------

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 miesięcznej gwarancji od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis