

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

„Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów PGG. S.A

Nr grupy asortymentowej: 291-6

A. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę zasuw i zaworów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2. Podział na zadania:

- 1.** PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN50 CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPA NAPĘD-DŹWIGNIA RĘCZNA ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY 12 szt. lub równoważny wymagany ATEX lub deklaracja zgodności UE
- 2.** PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN80 CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPA NAPĘD-DŹWIGNIA RĘCZNA ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY 12 szt. lub równoważny
Wymagany ATEX lub deklaracja zgodności UE
- 3.** PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN150 CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPA NAPĘD-DŹWIGNIA RĘCZNA ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY szt. 4 lub równoważny wymagany ATEX lub deklaracja zgodności UE
- 4.** PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN150 CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPA NAPĘD-PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA Z KÓŁKIEM RĘCZNYM ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY szt.2 lub równoważny wymagany ATEX lub deklaracja zgodności UE

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe.

Dla poz. nr 1, 2, 3, 4 .

I. Wymagania prawne

- 1.** Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyboru stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 2.** Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualne obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty.
- 3.** Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
- 4.** Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych i spełniać wymagania grupy I kategorii M2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Dz. U. 2016, poz. 817 w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 9 czerwca 2016r.

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zostały określone w *Załączniku nr 2a*

- 1.** Dla wyżej wymienionych pozycji dopuszcza się wyroby równoważne (w przypadku „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać oferowaną nazwę i zgodnie z art. 30 ust. 5 Upzp wykazać w **załączniku nr 2a**, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego).
- 2.** Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że w razie wątpliwości Zamawiającego, że zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając odpowiednie dokumenty np. DTR, instrukcję użytkowania, świadectwo odbioru 3.1 itp.
- 3.** Oznaczenia zastosowane w Formularzu Ofertowym – **załącznik nr 2a**

- a) barach np. PN 16 odpowiada 16 barom lub 1,6 MPA, natomiast P 10 – odpowiada 10 barom lub 1,0 MPA,
- b) NR 00...n - odpowiada nr „figury” w karcie katalogowej produktu np. Nr 002 lub Nr 186. W przypadku gdy przy przedmiocie zamówienia jest podany nr „figury” Zamawiający żąda od Oferenta przedmiotu zamówienia o tym samym numerze figury lub równoważnego z zachowaniem parametrów wyszczególnionych w danym numerze „figury”.- katalogu.

4. Dla pozycji nr: 1,2,3,4. przez pojęcie „równoważny” Zamawiający rozumie identyczność lub nie gorsze niż wymagane następujące parametry znamionowe:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) Wszystkie elementy zaworu (oprócz korpusu) | - nie mniejsze niż wymagane |
| b) Konserwacja/Serwis | - identyczne |
| c) Instalacja zaworu | - identyczne |
| d) Czynniki | - nie gorsze niż wymagane |
| e) Korpus | - nie gorsze niż wymagane |
| f) Przyłącze | - nie mniejsze niż wymagane |
| g) Ciśnienie Wejściowe | - nie mniejsze niż wymagane |
| h) Ciśnienie Otwarcia | - nie mniejsze niż wymagane |
| i) Regulacja | - identyczne |
| j) Długość Zaworu | - identyczne |
| k) Dodatkowe Wyposażenie | - identyczne |

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenia dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – *zgodnie z zał. wzorem (załącznik nr 1).*
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- *zgodnie z zał. wzorem (załącznik nr 2).*
3. Kartę katalogową zawierającą co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie Odbioru 3.1 wg. Normy PN-EN 10204:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *zgodnie z załącznikiem nr 2a.*
5. **Kopia Certyfikatu UE lub WE (dla poz.1,2,3,4.)** wydaną przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia , potwierdzający, że oferowany wyrób lub wyroby jest zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia oraz zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Załączniku II Dyrektywy Unii Europejskiej nr **2014/34/UE** z dnia 26 lutego 2014r. (wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Dz.U. poz. 817 z 2016 r.) lub **Deklaracji zgodności UE.**

Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

6. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2a.

7. Oświadczenie o statusie zał. nr 3

D. Wymagane dokumenty przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grup Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia,
- b) Świadectwo jakości wyrobu (odbioru) 3.1 wg. PN-EN 10204:2006,
- c) Karta gwarancyjna wyrobu,
- d) **Kopia Certyfikatu UE lub WE (dla poz.1,2,3,4,5,6)** wydaną przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia , potwierdzający, że oferowany wyrób lub wyroby jest zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia oraz zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Załączniku II Dyrektywy Unii Europejskiej nr **2014/34/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. (wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do

użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Dz.U. poz. 817 z 2016 r.) lub Deklaracji zgodności UE.

2. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

4. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

5. Inne

- Termin do realizacji dostawy – poz. nr 1,2,3,4 - **60 dni** od daty otrzymania zamówienia.
- Termin płatności - **Zgodnie z oświadczeniem o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy .**

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

.....
Data

Imię i nazwisko, podpis

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

I. Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

- Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
Pojęcie fabrycznie nowego oznacza, iż zaoferowany wyrób stanowiący przedmiot zamówienia, jest skompletowany wyłącznie z materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- Oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu, oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

**Pozycja nr 1 – PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN50
CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPa NAPĘD-DŹWIGNIA RĘCZNA ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY
lub równoważna** o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
(nazwa przepustnicy równoważnej)

<i>Zad./ Poz.</i>	<i>Opis wymagania/ parametry</i>	<i>j.m</i>	<i>Parametry wymagane przez Zamawiającego</i>	<i>Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru</i>	<i>Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)</i>	<i>Producent (nazwa i adres)</i>
1	Nazwa przedmiotu zamówienia	[nazwa]	Przepustnica zaporowa z napędem ręcznym			
	nr figury	[nr figury]	SERIA 30			
	Ciśnienie robocze	kPa	- 15 kPa do 5 kPa			
	Ciśnienie nominalne	MPa	1,2			
	Korpus	Materiał	Żeliwo sferoidalne pokryte polimerem			
	Dysk	Materiał	ASTM A 351 Grade CF8M – 1.4408			
	Sterowanie		Dźwignia ręczna			
	Uszczelnienie		Buna N lub równoważne			
	Dł. zabudowy		PN-EN 558;2020-02 szereg 20			
	Temp. robocza	St.C	Od 10 st. C do 40 st.C			
	medium	gaz	Metan			
	Średnica	DN	50			

a) Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia potwierdzający, że oferowany wyrób lub wyroby jest zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia oraz zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi Dyrektywie Unii Europejskiej 2014/34/UE z dn.26.02.2014(zastąpiła dyrektywę nr 94/9WE z dnia 23 marca 1994r.) Dyrektywa ATEX zatwierdzona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej–lub „Deklaracja zgodności UE”.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 1 – PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN80
CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPa NAPĘD-DŹWIGNIA RĘCZNA ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY
lub równoważna o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
 (nazwa przepustnicy równoważnej)

Zad./ Poz.	Opis wymagania/ parametry	j.m	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
1	Nazwa przedmiotu zamówienia	[nazwa]	Przepustnica zaporowa z napędem ręcznym			
	nr figury	[nr figury]	SERIA 30			
	Ciśnienie robocze	kPa	- 15 kPa do 5 kPa			
	Ciśnienie nominalne	MPa	1,2			
	Korpus	Materiał	Żeliwo sferoidalne pokryte polimerem			
	Dysk	Materiał	ASTM A 351 Grade CF8M – 1.4408			
	Sterowanie		Dźwignia ręczna			
	Uszczelnienie		Buna N lub równoważne			
	Dł. zabudowy		PN-EN 558;2020-02 szereg 20			
	Temp. robocza	St.C	Od 10 st. C do 40 st.C			
	medium	gaz	Metan			
	Średnica	DN	50			

a) Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia potwierdzający, że oferowany wyrób lub wyroby jest zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia oraz zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Unii Europejskiej 2014/34/UE z dn.26.02.2014(zastąpiła dyrektywę nr 94/9WE z dnia 23 marca 1994r.) Dyrektywa ATEX zatwierdzona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej–lub „Deklaracja zgodności UE”.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 2 – PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN150
CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPa NAPĘD-DŹWIGNIA RĘCZNA ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY
lub równoważna o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
 (nazwa przepustnicy równoważnej)

Zad./ Poz.	Opis wymagania/ parametry	j.m	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
1	Nazwa przedmiotu zamówienia	[nazwa]	Przepustnica zaporowa z napędem ręcznym			
	nr figury	[nr figury]	SERIA 30			
	Ciśnienie robocze	kPa	- 15 kPa do 5 kPa			
	Ciśnienie nominalne	MPa	1,2			
	Korpus	Materiał	Żeliwo sferoidalne pokryte polimerem			
	Dysk	Materiał	ASTM A 351 Grade CF8M – 1.4408			
	Sterowanie		Dźwignia ręczna			
	Uszczelnienie		Buna N lub równoważne			
	Dł. zabudowy		PN-EN 558;2020-02 szereg 20			
	Temp. robocza	St.C	Od 10 st. C do 40 st.C			
	medium	gaz	Metan			
	Średnica	DN	80			

a) Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia potwierdzający, że oferowany wyrób lub wyroby jest zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia oraz zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Unii Europejskiej 2014/34/UE z dn.26.02.2014(zastąpiła dyrektywę nr 94/9WE z dnia 23 marca 1994r.) Dyrektywa ATEX zatwierdzona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej–lub „Deklaracja zgodności UE”.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 4 – PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIANA SERIA 30 DN150
CIŚNIENIE NOMINALNE 1,2MPa NAPIĘD-PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA Z KÓŁKIEM RĘCZNYM
ŻELIWO SFEROIDALNE BRAY lub równoważna o parametrach podanych w poniższej tabeli

.....
 (nazwa przepustnicy równoważnej)

Zad./ Poz.	Opis wymagania/ parametry	j.m	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
4	Nazwa przedmiotu zamówienia	[nazwa]	Przepustnica zaporowa z napędem ręcznym			
	nr figury	[nr figury]	SERIA 30			
	Ciśnienie robocze	kPa	- 15 kPa do 5 kPa			
	Ciśnienie nominalne	MPa	1,2			
	Korpus	Materiał	Żeliwo sferoidalne pokryte polimerem			
	Dysk	Materiał	ASTM A 351 Grade CF8M – 1.4408			
	Sterowanie		Przekładnia ślimakowa z kółkiem ręcznym			
	Uszczelnienie		Buna N lub równoważne			
	Dł. zabudowy		PN-EN 558;2020-02 szereg 20			
	Temp. robocza	St.C	Od 10 st. C do 40 st.C			
	medium	gaz	Metan			
	Średnica	DN	150			

a) Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia potwierdzający, że oferowany wyrób lub wyroby jest zgodny z dokumentacją techniczną urządzenia oraz zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Unii Europejskiej 2014/34/UE z dn.26.02.2014(zastąpiła dyrektywę nr 94/9WE z dnia 23 marca 1994r.) Dyrektywa ATEX zatwierdzona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej–lub „Deklaracja zgodności UE”.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - *zgodnie z zał. wzorem (zał.nr 3)*.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z zał. wzorem (zał.nr4).
3. Oświadczenie o posiadaniu statutu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy –(wg zał.nr 5).

D. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

3. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku nr 2 a**– dotyczy/ nie dotyczy (**odpowiednie skreślić**).

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

- 5) **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*