

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa skrzynek iskrobezpiecznych

B. WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

- 1) Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych: w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
- 2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1
- 3) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817).
 - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004r., poz.1003 z późn. zm.) - **dotyczy wyrobów powyżej 1 kVAC oraz 1,5 kVDC.**
- 4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
- 5) Dopuszcza się składanie ofert materiałów spełniających wymagane parametry techniczno-użytkowe zgodne z zapisami załącznika nr 3 . **Oferent zobowiązany jest wpisać w załączniku nr 3 dokładnie określony typ oferowanego materiału.**
- 6) W załączniku 3 przywołano typy urządzeń w celu określenia materiału z jakiego ma być wykonany korpus oferowanego przedmiotu zamówienia, tzn. jeśli podany typ urządzenia posiada korpus wykonany z tworzywa sztucznego, to oferowane urządzenie ma mieć korpus z tworzywa sztucznego. Analogicznie jeśli materiałem jest stal lub żeliwo.
- 7) Instrukcja obsługi urządzenia musi być zgodna z wymaganiami ujętymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

**C. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO –
DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zał. nr. 4

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 1) Oświadczenie oraz wykaz parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia – załącznik nr.3.
 - 2) Kopia certyfikatu badania wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, ważny na dzień składania ofert.
 - 3) Wzór Deklaracji zgodności UE producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń zgodna z zapisami:
 - a) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817).
 - 4) Instrukcja obsługi urządzenia zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 3 ,

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a) Dokument wydania materiału WZ,
- b) Kartę gwarancji,
- c) Deklarację zgodność UE lub Świadectwo zgodności ,
- d) Instrukcję obsługi lub kartę katalogową,

E. Wymagania dotyczące gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne: Termin dostawy : do 30 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
Termin płatności : wg. załączonego oświadczenia

Podpis

.....