

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów, dla
PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, grupa nr 284-28.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
 - d. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	PRASKA HYDRAULICZNA PH-6	- długość praski: 570 mm ($\pm$ 20mm) - siła nacisku: 200kN (20 T) - zawór przeciążeniowo-bezpiecznikowy – TAK - przekrój zaciskanych końcówek: 16-300mm ²
2	PRASKA HYDRAULICZNA PH-4	- długość praski: 525 mm ($\pm$ 20mm) - siła nacisku: 120kN (12 T) - zawór przeciążeniowo-bezpiecznikowy – TAK - przekrój zaciskanych końcówek: 16-120mm ²
3	ZESTAW SZCZĘK 16-95MM² DO ZAPRASOWANIA	- przeznaczone są do zaprasowywania (z wgniotem) cienkościennych aluminiowych i miedzianych końcówek i złączek typu standard na kablach energetycznych - współpracują z praskami hydraulicznymi PHRN-46, PH-6 oraz ze wszystkimi innymi urządzeniami wyposażonymi w głowicę PH-6 - zestaw 16-95mm ² - współpracują z praskami PH-4 - szczęki na kabel o przekroju 95mm ²

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.
5. Karta katalogowa potwierdzająca parametry.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1) Przy pierwszej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi

4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia

Data

Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	PRASKA HYDRAULICZNA PH-6	- długość praski: 570 mm ($\pm$ 20mm)	
		- siła nacisku: 200kN (20 T)	
		- zawór przeciążeniowo-bezpiecznikowy – TAK	
		- przekrój zaciskanych końcówek: 16-300mm ²	
2	PRASKA HYDRAULICZNA PH-4	- długość praski: 525 mm ($\pm$ 20mm)	
		- siła nacisku: 120kN (12 T)	
		- zawór przeciążeniowo-bezpiecznikowy – TAK	
		- przekrój zaciskanych końcówek: 16-120mm ²	
3	ZESTAW SZCZĘK 16-95MM² DO ZAPRASOWANIA	- przeznaczone są do zaprasowywania (z wgniotem) cienkościennych aluminiowych i miedzianych końcówek i złączek typu standard na kablach energetycznych	
		- współpracują z praskami hydraulicznymi PHRN-46, PH-6 oraz ze wszystkimi innymi urządzeniami wyposażonymi w głowicę PH-6	
		- zestaw 16-95mm ²	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)