

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa lamp sodowych i halogenowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast – nr grupy 315-2.**

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1	ŻARNIK R-7S J-78 150W 220-240V HALOGENOWY	- przezroczysty - strumień świetlny: 1400 – 2200 LM - barwa światła: 2300-3200 K
2	ŻARNIK R-7S J-118 300W 220-240V HALOGENOWY	- przezroczysty - strumień świetlny: 4800 – 5600 LM - barwa światła: 2300-3200 K
3	ŻARNIK R-7S J-118 500W 220-240V HALOGENOWY	- przezroczysty - strumień świetlny: 7100 – 7900 LM - barwa światła: 2300-3200 K
4	LAMPA METALOHALOGENOWA HQI-T 2000W/D/I E-40 380-400V	- kształt eliptyczny - barwa światła: 4100 – 7500 K - strumień świetlny: 160 000 – 220 000 LM
5	LAMPA METALOHALOGENOWA HQI-T 2000W/D/I E-40 230-240V	- kształt eliptyczny - barwa światła: 4100 – 7500 K - strumień świetlny: 160 000 – 220 000 LM
6	LAMPA METALOHALOGENOWA HPI-T 1000W/D/I E-40 230-240V	- kształt eliptyczny - barwa światła: 4100 – 7500 K - strumień świetlny: 80 000 – 95 000 LM
7	LAMPA SODOWA WLS E-27 70W 220-240V	- cylindryczna, przezroczysta - strumień świetlny: 5800 – 7500 LM - barwa światła: 1800 - 2500 K
8	LAMPA SODOWA WLS E-40 100W 220-240V	- cylindryczna, przezroczysta - strumień świetlny: 9 400 – 11 200 LM - barwa światła: 800 – 2500 K
9	LAMPA SODOWA WLS E-40 150W 220-240V	- cylindryczna, przezroczysta - strumień świetlny: 17 000 – 22 000 LM - barwa światła: 1800 - 2500 K
10	LAMPA SODOWA WLS E-40 250W 220-240V	- cylindryczna, przezroczysta - strumień świetlny: 28 000 – 35 000 LM - barwa światła: 1800 - 2500 K

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty”
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany
4. Przedmiot dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
5. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych.** Elementy równoważne

muszą spełniać wszystkie wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp., konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy
4. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa każdego oferowanego elementu - zawierające nazwę danego elementu, rysunek, gabaryty, podstawowe parametry, sposób oznakowania.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:

- a) karta gwarancyjna,
- b) świadectwo jakości,
- c) dokument/dowód dostawy.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

G. Wymagany termin dostawy: do 30 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

13. 10. 2025.....
Data

MEP
Ruch P
Nadsztygar Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych
i Ruchu Powierzchni
Piotr Głos
.....
Podpis