

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa nagrzewnic elektrycznych do PGG S. A. Oddział KWK Sośnica nr grupy 297.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia stanowi:
Nagrzewnica elektryczna przenośna typu EHT-9/18 lub równoważna o nw. parametrach:
 - dwustopniowa regulacja mocy 9/18 kW,
 - zasilanie 3x400 V/50Hz,
 - przepływ powietrza min. 1700 m³/h
 - nagrzewnica wyposażona w koła oraz uchwyt ułatwiający transport,
 - nagrzewnica przystosowana do współpracy z przewodami elastycznymi o średnicy 300mm., do rozprowadzania powietrza,
 - nagrzewnica winna być wyposażona w bezpiecznik (zabezpieczenie sieci) i wtyczkę 32A/5p,
 - obudowa blacha stalowa malowana proszkowo,
 - stopień ochrony min. IP 24
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny, wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, który został wykonany z wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy

1. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia.

II. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **załącznik nr 1**,
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 2**,
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu: mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – **załącznik nr 3**,
4. Karta katalogowa lub karta charakterystyki lub karta techniczna produktu potwierdzająca charakterystykę i parametry techniczne wyrobu w przypadku oferty równoważnej.

III. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego KWK Sośnica:**
 - a) karta gwarancyjna,
 - b) dowód wydania materiału (WZ),
 - c) Świadectwo jakości.
 - d) Instrukcje obsługi, montażu i konserwacji

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

VII. Inne

Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Data



Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sosnowiec
Kierownik Działu Energomechanicznego
Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy

mgr inż. Paweł Smoła

.....
Podpis