

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów
dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 284-28.

A. Opis przedmiotu zamówienia :

Lp.	Nazwa materiału
1	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-1,0/6,0 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ DO ZAPRASOWANIA
2	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-2,5/8,0 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ DO ZAPRASOWANIA
3	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU HI-4,0/10,0 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ DO ZAPRASOWANIA
4	ZESTAW SZCZĘK DO ZAPRASOWANIA PZ16-120 16-120MM ² PRASKA HYDRAULICZNA PH-4
5	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA TYPU TI-0,5/10,0 CYNOWANA Z IZOLACJĄ POLIPROPYLENOWĄ BEZHAŁOGENOWĄ - OPAKOWANIE 100SZT
6	ZACISKARKA PRASKA DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK IZOLOWANYCH NIEIZOLOWANYCH ZAKRES TULEJKI: min. POJEDYNCZE 0,25-10,0MM ² , PODWÓJNE 0,5-4,0MM ²
7	NOŻYCE DO KABLI Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM Q 52MM L-280 (+/- 10%)
8	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 120 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 120,0MM ² - min.L-65
9	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 95 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 95,0MM ² - min. L-60
10	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 70 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 70,0MM ² - min. L-55
11	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 50 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 50,0MM ² - min. L-50
12	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO 35 - PRZEKRÓJ ŻYŁY 35,0MM ² - min. L-45
13	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO RUROWA 120/10 - PRZEKRÓJ ŻYŁ 120,0MM ² - POD ŚRUBĘ M-10 - min. L-55
14	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO RUROWA 95/10 - PRZEKRÓJ ŻYŁ 95,0MM ² - POD ŚRUBĘ M-10 - min. L-55
15	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO RUROWA 70/10 - PRZEKRÓJ ŻYŁ 70,0MM ² - POD ŚRUBĘ M-10 - min. L-50
16	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO RUROWA 50/10 - PRZEKRÓJ ŻYŁ 50,0MM ² - POD ŚRUBĘ M-10 - min. L-43
17	KOŃCÓWKA KABLA MIEDZIANEGO RUROWA 35/8 - PRZEKRÓJ ŻYŁ 35,0MM ² - POD ŚRUBĘ M-8 - min. L-35

B. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku zaoferowania zamiennika: zastosowanie nie może powodować zmian w urządzeniu, którym będzie montowany. Na potwierdzenie powyższego DTR/Instrukcja dołączona do oferty powinna zawierać informację, że oferowany wyrób jest odpowiednikiem wyrobu o określonym typie.

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa.
4. Karta katalogowa (lub karta charakterystyki lub karta techniczna produktu lub dokumentacja techniczno-ruchowa) potwierdzająca charakterystykę i parametry techniczne wyrobu ponumerowana zgodnie z numeracją ofertową.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- a) dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) karta gwarancyjna
- c) świadectwo jakości
- d) karta katalogowa produktu/instrukcja obsługi

E. Wymagany okres gwarancji oraz termin realizacji:

- okres gwarancji: **min. 12 m-cy** od daty dostarczenia materiału do magazynu Zamawiającego;
- termin realizacji: **do 30 dni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy

02.12.2015

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Oddział Elektryczny
ds. Urządzeń Dołowych MEUD-1-C
Szttygar Oddziałowy
Adam Szymura

.....
Imię i nazwisko, podpis