

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Włłącznik próżniowy SION 3AE5586-6 2500A 12kV 40kA podziałka biegunowa w poziomie 275mm w pionie 310mm SIEMENS,
lub równoważne

B. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia j/w muszą:
 - 1) być fabrycznie nowe i wolne od wad. Elementy i podzespoły wykorzystywane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
 - 2) spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu,
 - 3) być oznakowane z obowiązującą normą dla danego wyrobu,
2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia

POZYCJA 1	
Typ	Włłącznik próżniowy SION 3AE5586-6
Napięcie znamionowe	12kV
Znamionowy zwarciový prąd wylłączalny I _{sc}	40kA
Znamionowy prąd roboczy I _r	2500A
Podziałka biegunowa w poziomie	275mm
Podziałka biegunowa w pionie	310mm
Wyposażenie obwodów wtórnych	1 cewka ZAŁ., 2 cewki WYŁ., licznik cykli łłączeniowych, 2 łączniki pozycyjne sygnalizacji „sprężyna naciągnięta”
Napięcie cewki ZAŁ.	110V DC
Napięcie 1 cewki WYŁ.	110V DC
Napięcie 2 cewki WYŁ.	110V DC
Włłącznik do zabudowy stałej	TAK
Napięcie sterowania napędu silnika	110V DC
Blokada mechaniczna, łącznik pomocniczy 12 NO + 12 NC, zestaw migowy, 64 pinowa wtyczka przyłącza obwodów wtórnych	
Tabliczka znamionowa / instrukcja obsługi w języku polskim, częstotliwość 50Hz	
F20: protokół próby wyrobu dostarczany	
F30: korba zbrojenia napędu	
Konstrukcja wsporcza w formie wózka	
Przewód sterujący	6mb

C. Dokumenty wymagane, które należy załączyć do oferty w języku polskim:

- a) Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, DTR lub karta produktu lub karta katalogowa,
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy Kapitałowej.
- c) Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.
- d) Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia,
- świadectwo jakości,
- karta gwarancyjna,

- DTR,
- Deklaracja zgodności CE.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12 miesięcy** od dat dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

F. Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy **do 60 dni** od daty otrzymania zamówienia.

G. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....

H. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy.

I. Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego w godzinach 6⁰⁰ – 13⁰⁰ na adres PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła ul. Kopalniana 5, 41-400 Mysłowice.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

25.11.2025r.
Data

Kierownik Oddziału MESW
Grzegorz Prusko

Kierownik Działu
 Energo mechanicznego – TM
 Główny Inżynier
 Energetyki Maszynowej

Imię i nazwisko, podpis