

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast – nr grupy 312-13.

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Lp.	Nazwa urządzenia	Wymagane parametry
3	GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X32A 400V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH	• montaż natynkowy • układ wyprowadzeń złącza: 3P+N+PE • prąd znamionowy: 32A • napięcie znamionowe: 400V • stopień ochrony : min. IP44
6	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZWIJANY 25MB 16A 230V 2X2P+Z	• długość przedłużacza: 25m • przewód zwijany na bębnie • przekrój przewodu: 3x2,5 • rodzaj kabla: OW(H05RR-F) • gniazda: 2x2P+Z • napięcie znamionowe: 230V • prąd znamionowy: 16A
7	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY 3,0M 230V 4X2P+Z	• Ilość gniazd: 4 • długość przewodu: 3m • kolor: biały • wyłącznik: nie • napięcie znamionowe: 230V • prąd znamionowy: 10A • uziemienie: tak • do użytku wewnętrznego
9	PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY 10M 230V 5X2P+Z	• Ilość gniazd: 5 • długość przewodu: 10m • kolor: biały • wyłącznik: nie • napięcie znamionowe: 230V • prąd znamionowy: 10A • uziemienie: tak • do użytku wewnętrznego
13	WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY 16A 230V AC IP-65 DO MOCOWANIA NAWIERZCHNIOWEGO	• napięcie zasilania: 230V • maksymalny prąd obciążenia: AC16 A • element wykonawczy: przekaźnik • konfiguracja styków: 1 × NO • separacja styku: NIE • element światłoczuły: wbudowany • temperatura pracy: -25 ÷ 50 °C • montaż: natynkowy • stopień ochrony: min. IP65
14	GNIAZDO WTYCZKOWE P.T POJEDYNCZE Z BOLCEM 2P+Z 16A 250V	• napięcie znamionowe: 230VAC / 50Hz • prąd znamionowy: 16A • model: gniazdko pojedyncze, bolec uziemiający • montaż p/t • materiał: tworzywo sztuczne • kolor: biały • sposób mocowania: montaż na pazurki i śrubę • rodzaj połączenia: śrubowy • stopień ochrony: min. IP20
29	GNIAZDO SIŁOWE OKRĄGŁE 5X16A 400V OBUDOWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH	• montaż natynkowy • układ wyprowadzeń złącza: 3P+N+PE • prąd znamionowy: 16A • napięcie znamionowe: 400V • stopień ochrony : min. IP44

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe:

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty” – **Załącznik**.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany
4. Przedmiot dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania **ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych**. Elementy równoważne muszą spełniać wszystkie wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp., konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego ponumerowana zgodnie z formularzem ofertowym.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:

1. karta gwarancyjna,
2. świadectwo jakości,
3. dokument/dowód dostawy.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

- **min. 12 miesięcy** od dostawy do Zamawiającego

F. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia

.....
Data

.....
Podpis