

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	LISTWA MONTAŻOWA TH-35 MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW TYPU S	szt.	• Szyna montażowa perforowana TH-35 35x7,5mm. • Długość: 1szt.=1mb
2	UCHWYT ODCIĄGOWY PAM-06 ZE STAŁOWĄ LINKĄ NOŚNĄ Q ≤5,5MM L-230 DO PODWIESZANIA KABLI O KONSTRUKCJI ÓSEMKOWEJ SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY	szt.	• Uchwyt odciągowy stosowany do powieszania samonośnych kabli o konstrukcji „ósemkowej” o średnicy zewnętrznej elementu nośnego (np. linki nośnej) nie przekraczającego 5.5mm. • Wymiar całkowity [HxWxD]: 64.6 x 53 x 27mm. • Zewnętrzna średnica linki nośnej: ≤5.5mm. • Długość: 230mm. • Średnica grzybka linki: 10.8mm. • Minimalna siła zrywająca: 300N. • Korpus: stop aluminium + tworzywo sztuczne odporne na UV. • Linka: stal nierdzewna. • Kliny: stop cynku.
3	UCHWYT ODCIĄGOWY PA-FTTX-FISH11 6-12J 129X38X25MM SPRZĘT INSTALACYJNY MOCUJĄCY	szt.	• Zewnętrzna średnica elementu nośnego/kabla: ≤4.0mm • Wymiar całkowity [HxWxD]: 71.0x38.0x21.2 mm • Wymiar całkowity (z oczkiem montażowym) [HxWxD]: 129.0x28.0x25.0 mm • Średnica oczka montażowego (wewnętrzna): 17.8mm • Minimalna siła zrywająca: 100 daN • Waga: 28.2g • Opakowanie zbiorcze: 100 szt. • Korpus: termoplastyk odporny na UV • Kliny: termoplastyk odporny na UV • Linka: stal nierdzewna SS201
4	KORYTKO KABLOWE 100X60 OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE	szt.	• Wymiary: 100×60 mm • Materiał: PVC twarde, samogasnące, klasa palności V0/V1 • Temperatura pracy: -25°C do +60°C • Długość odcinka: 2 m lub 2,5 m • Kolor: biały lub szary RAL7035 • Odporność na UV, wilgoć, oleje, tłuszcze • Krawędzie gładkie, bez ostrych zakończeń • Pokrywa zatrzaskowa, łatwy montaż/demontaż • Mocowanie: wkręty, klipsy lub kołki rozporowe • Rozstaw mocowań max. 0,5 m • Zgodność z PN-EN 50085-1, PN-EN 50085-2-1 • Oznakowanie: producent, wymiary, CE,

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

			data partii • Przeznaczenie: prowadzenie i ochrona kabli elektrycznych
5	POKRYWA KORYTKA KABLOWEGO KIO 85X50MM OSŁONY I OBUDOWY SZTUCZNE	szt.	• Wymiary: szerokość 85 mm ±1 mm, wysokość 50 mm ±1 mm, długość standardowa min. 2 m • Materiał: tworzywo sztuczne, nieprzewodzące prądu, samogasnące • Klasa palności: min. V0 wg UL94 lub równoważna • Odporność temperaturowa: -25 °C do +60 °C • Odporność na promieniowanie UV (dla wersji zewnętrznych) • System zatrzaskowy umożliwiający montaż/demontaż bez narzędzi • Kompatybilność wymiarowa z korytkiem KIO 85×50 mm • Krawędzie gładkie, bezpieczne dla przewodów • Odporność na uderzenia: min. IK07 wg PN-EN 62262 • Sztywność i odporność na odkształcenia mechaniczne • Zgodność z PN-EN 50085 (systemy korytek i kanałów instalacyjnych) • Zgodność z dyrektywami UE (RoHS, REACH) • Brak zawartości halogenów (dla wersji HF) • Kolor standardowy: biały • Powierzchnia gładka, odporna na zabrudzenia, łatwa do czyszczenia

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 **miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.

2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

.....
Imię i nazwisko, podpis