

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa rękawic dielektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit . Grupa asortymentowa 181-2 – zakup z Funduszu Prewencyjnego

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Rękawica gumowa dielektryczna 10kV odzież robocza i ochronna

- typu ELSEC 10
- klasa I
- kategoria RC
- napięcie probiercze przemienne dla wartości skutecznej: 10 kV
- minimalne przemienne napięcia wytwarzane dla wartości skutecznej: 20kV
- maksymalne przemienne napięcie pracy dla wartości skutecznej: 7,5kV
- maksymalne prąd upływu dla wartości skutecznej: <14mA
- grubość rękawicy: 1,5mm
- długość rękawicy: 360mm
- rozmiar 12
- mankiet: prosty
- minimalna wytrzymałość na rozciąganie: 16MPa
- minimalne wydłużenie w chwili zerwania: 600%

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

- a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystywane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
- b) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w obowiązujących normach.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie wystawione przez wykonawcy deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - Być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - Spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej - Załącznik nr 1
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2
- c) Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów techniczno - użytkowych wypełniony – wg załącznika nr 2a
- d) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy - załącznik nr 3
- e) Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego, że wyrób jest zgodny postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U Nr 259. Poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 .
- f) Ocena z badań przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub

notyfikowaną w zakresie badań opornościowych.

- g) Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środowiska ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr .259, Poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu oraz norm PN-EN 60903. PN-EN 420+AL.

IV.Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia
- świadectwo jakości
- karta gwarancyjna

V.Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VI.Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia.

VII.Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego w godzinach 6⁰⁰ - 13⁰⁰ na adres PGG S.A. Oddział KWK Piast -Ziemowit Ruch Ziemowit, Łęczyny ul. Pokoju 4

DBH
Kierownik Działu BHP
Główny Inżynier BHP
Dariusz Kołodziejczyk

MED
Ruch Z
Nadsztygar Elektryczny
ds. Urządzeń Dołowych
oraz ds. Urządzeń Budowy
Przeciwwybuchowej
Michał Popiołek
w zastępstwie Głównego Elektryka

MEL
Ruch Z
Nadsztygar ds. Teletechniki
i Automatyki oraz Gazometrii
Tomasz Jamrózik
.....
..... i nazwisko, podpis