

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia.

1. PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego .
- a) **Wymagania** dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i **muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.**
- b) **Posiadać aktualną pozytywną opinię techniczną wraz z atestem** wydanym na podstawie opinii, dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 2) **Przewody muszą posiadać czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.**
- 3) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **muszą posiadać aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**
- 4) **Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie.**
- 5) **Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.**

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy .
5. Wzór Deklaracji zgodności .
6. Aktualna pozytywna opinia **techniczna wraz z atestem wydanym na podstawie opinii**, dotycząca zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą .
7. Aktualna opinia **(dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń)** wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Świadectwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do przewodów będących przedmiotem zamówienia.
- c) Kartę gwarancyjną.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. **12** miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

5. Termin realizacji – 90 dni od daty przekazania zamówienia.

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: nie dotyczy

8. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
nie dotyczy

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Wymagania prawne i techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno-użytkowe określone przez Zamawiającego w Wymaganych Parametrach Techniczno – Użytkowych.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.
- 3) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego **spełniają:**
 - a) **Wymagania** dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego i są oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.
 - b) Posiadają aktualną pozytywną opinię techniczną wraz z atestem wydanym na podstawie opinii dotyczącej zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 4) Przewody posiadają czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.
- 5) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) posiadają aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

**) w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje kabli równoważnych – wpisać „nie dotyczy”*

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą do aukcji spotowej.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

*W tabeli poniżej wpisać oznaczenie oferowane *); oznaczenie równoważne **))*

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OZNACZENIE OFEROWANE *)	OZNACZENIE RÓWNOWAŻNE **)	Aktualna pozytywna opinia techniczna wraz z atestem – zgodnie z częścią A pkt. 3) ustęp b) Załącznika 2a Oświadczam, że w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy dostarczę Zamawiającemu u aktualną opinię	Aktualna opinia dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) – zgodnie z częścią A, pkt. 5) Załącznika 2a	Wzór Deklaracji zgodności
PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY					

UWAGA:

***)** Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku oferowania przewodu o większym przekroju żyły ochronnej należy wpisać nazwę oferowanego przewodu o większym przekroju żyły ochronnej.

****)** W przypadku oferowania przewodu „równoważnego” w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego przewodu i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

C. Oświadczenia:

1. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

2. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)