

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	SONDA CZUJKI ZALANIA WODĄ SENSOR SWD-1000 YOTOGI DODATKOWA SONDA DO CZUJKI WD-1000 WYKRYWANIE OBECNOŚCI WODY W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH ZALANIEM SYSTEM MONITOROWANIA I WIZUALIZACJI PARAMETRÓW BEZPIECZ. ZEFIR(ZAGROŻENIE GAZOWE POŻAROWE WENTYLAC.)	szt.	• Zastosowanie: dodatkowa sonda do czujki zalania wodą WD-1000 YOTOGI. • Detekcja: Woda. • Sposób montażu: Nawierzchniowy. • Długość przewodu sondy: 100 m.
2	SONDA POMIARU TEMPERATURY WILGOTNOŚCI I ZALANIA INVEO WEBSensor COMBO CZUJNIK TEMPERATURY DS18B20 WILGOTNOŚCI HIH5031 ZAKRES TEMP. -55+125ST.C WILGOTNOŚCI 0-100%RH SYSTEM MONITOROWANIA I WIZUALIZACJI PARAMETRÓW BEZPIECZ. ZEFIR(ZAGROŻENIE GAZOWE POŻAROWE WENTYLAC.)	szt.	• współpracy z modułami Inveo: Daxi, IQIO, Hero Web Sensor, • pomiar temperatury i wilgotności, • długość przewodu, kabel płaski: 5m (do podłączenia pod moduł Daxi), • czujnik DS18B20 zamontowany na płytce PCB, • zakres temperatur mierzonych: (-55 st. C do +125 st. C), • czujnik HIH-5031 zamontowany na płytce PCB, • zakres mierzonej wilgotności 0-100%RH, • 2 dodatkowe wejścia cyfrowe: Contact i Leakage.
3	STEROWNIK-MODUŁ POMIARU TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI INVEO HERO WEB SENSOR 1,5W ZASILANIE 12-24V DC POE:33-57V ODCZYT Z 4 CZUJNIKÓW I STEROWANIE 2 WYJŚCIAMI CYFROWYMI SYSTEM MONITOROWANIA I WIZUALIZACJI PARAMETRÓW BEZPIECZ. ZEFIR(ZAGROŻENIE GAZOWE POŻAROWE WENTYLAC.)	szt.	• Zasilanie PoE: 33 – 57V POE. • Zasilanie DC: 12 – 24V DC. • Pobór mocy: 1,5W. • Obsługiwane czujniki: temperatura/wilgotność/wejścia cyfrowe. • Wyjście OUT1: wyjście przełącznikowe. ✓ Maksymalne napięcie pracy: 250V AC. ✓ Maksymalny prąd obciążenia przełącznika 8A. ✓ Wyjście NO (normalnie otwarte). ✓ Czas załączenia 1ms. ✓ Czas wyłączenia 5ms. ✓ Tryb pracy: monostabilny, bistabilny, monostabilny. • Wyjście OUT 2: wyjście tranzystorowe OC. ✓ Wyjście NO (normalnie otwarte). ✓ Czas załączenia <1ms.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

			✓ Czas wyłączenia <5ms. ✓ Tryb pracy: monostabilny, bistabilny, monostabilny. • Ethernet 1x10 Mbps, RJ45.
--	--	--	--

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaofiarowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - 24 **miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności faktur ustrukturyzowanych dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę, którą przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin płatności faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(*wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.*)

.....
Imię i nazwisko, podpis