

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

**Dostawa ogniw ołowiowo-kwasowych baterii stacjonarnej 7OSP.HC280 dla Polskiej Grupy
Górnictwej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały – gr. mat. 314-1.**

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wymagania prawne:

- a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób oraz zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
- b) Przedmiotowe ogniwa są elementem przeznaczonym do wymiany w eksploatowanych bateriach akumulatorowych będących źródłem zasilania gwarantowanego dla rozdzielni 6kV RMW-R2. Urządzenia te, stanowią wyposażenie obiektu podstawowego Zakładu Górnictwej, i są ujęte w dokumentacji technicznej, podlegającej zezwoleniu na oddanie do ruchu wydanym przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.
- c) W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zapewnia dokumentację wykonawczą do przeprowadzenia wymiany, którą przeprowadzi Zamawiający, oraz wykonanie pomiarów końcowych - odbiorczych i przedłoży protokół z badań Zamawiającemu.
- d) W przypadku zaoferowania produktu równoważnego o wymiarach ogniw innych niż obecnie stosowane, Wykonawca dostarczy niezbędny osprzęt w postaci stojaków oraz kuwet dedykowany do danego typu ogniw.
- e) Aukcja zostanie przeprowadzona na kompletny zestawów baterii stacjonarnych, tzn. złożona oferta musi obejmować wszystkie pozycje postępowania (współpracujące ze sobą). Jako wygrana zostanie uznana oferta z najniższą ceną obejmująca cały zakres rzeczowy postępowania.

2. Przedmiot zamówienia oraz dane techniczne i parametry eksploatacyjne przedmiotu zamówienia:

1) OGNIWO OŁOWIOWO-KWASOWE BATERII STACJONARNEJ 7 OSP.HC280 lub równoważne do baterii stacjonarnej wraz z łącznikami skręcanymi:

- pojemność znamionowa Cn: 280 Ah,
- napięcie pojedynczego ogniwa 2 V,
- pojemność deklarowana C10: 330 Ah,
- wymiary ogniwa: 126x208x420 mm,
- łącznik ogniw w pełni izolowany,
- śruby izolowane z kontaktem pomiarowym,
- system rekombinacji gazów.

2) REKOMBINATOR „GRID AQUA GEN PRO” lub równoważny, przystosowany do współpracy z zaoferowanym typem ogniwa baterii.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyroby równoważne pod warunkiem, że dla ogniw o innych wymiarach Wykonawca dostarczy w cenie przedmiotu zamówienia komplet stojaków oraz kuwet spełniających warunki:

- stojaki dla baterii wykonane z materiału kwasoodpornego lub pokryte lakierem kwasoodpornym, z możliwością poziomowania (np. za pomocą izolowanych stopek regulacyjnych),
- kuwety kwasoodporne pod stojaki baterii, zapobiegające rozlaniu się elektrolitu z uszkodzonego ogniwa.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych (...)*.

- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- Dokument potwierdzający wykonanie oferowanych ogniw zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60896-11 (badania w zakresie punktów 14, 15, 17, 18, 19 i 21),
- Karty katalogowe producentów potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego.
- W przypadku materiału równoważnego: - Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących punktu I, podpunkt c).

II. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- „Zasady eksploatacji”
- instrukcja obsługi/eksploatacji lub dokumentacja techniczno-ruchowa,
- protokół z badań – po wykonaniu instalacji,
- projekt i dokumentacja techniczna (w przypadku równoważnych).

III. Wymagania dotyczące gwarancji :

- min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

- nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- nie dotyczy

VI. Inne

1. Termin dostawy: 120 dni.
2. Termin płatności : przelew 30 dni.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

09.02.2026.
.....
Data

Nauczyciel Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych
i Ruchu Powierzchni
mgr inż. Ryszard BANACH
.....
Imię i nazwisko, podpis