

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast – nr grupy 312-13.

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Lp.	Nazwa urządzenia	Wymagane parametry
1	WKŁADKA TOPIKOWA GG/GL 16A 500V AC Q 10X38MM CYLINDRYCZNA O CHARAKTERYSTYCE GG/GL	
2	WKŁADKA TOPIKOWA GG/GL 10A 500V AC Q 10X38MM CYLINDRYCZNA O CHARAKTERYSTYCE GG/GL	
3	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 4A 1000/1140V Q 14X78MM CYLINDRYCZNA SZYBKA	
4	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 4,0A 1200V Q 8X50 MAŁOGABARYTOWA CYLINDRYCZNA	
5	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 6,3A 1200V Q 8X50 MAŁOGABARYTOWA CYLINDRYCZNA	
6	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 6,0A 1000/1140V Q 10X78 CYLINDRYCZNA SZYBKA	
7	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 10A 1000/1140V Q 10X78 CYLINDRYCZNA SZYBKA	
8	WKŁADKA TOPIKOWA PV10 GG 2A 500V Q 10X38MM CYLINDRYCZNA	
9	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 5,0A 1200V Q 8X50 MAŁOGABARYTOWA CYLINDRYCZNA	
10	WKŁADKA TOPIKOWA WTS-GF 2,0A 1200V Q 8X50 MAŁOGABARYTOWA CYLINDRYCZNA	
11	WKŁADKA TOPIKOWA CH14 GG 6A 690V Q 14X51MM CYLINDRYCZNA O CHARAKTERYSTYCE GG ZWŁOCZNA	
12	WKŁADKA TOPIKOWA CH14 GG 16A 690V Q 14X51MM CYLINDRYCZNA O CHARAKTERYSTYCE GG ZWŁOCZNA	
13	WKŁADKA TOPIKOWA CH14 GG 4A 690V Q 14X51MM CYLINDRYCZNA O CHARAKTERYSTYCE GG ZWŁOCZNA	
14	WKŁADKA TOPIKOWA CH14 GG 2A 690V Q 14X51MM CYLINDRYCZNA O CHARAKTERYSTYCE GG ZWŁOCZNA	
15	WKŁADKA TOPIKOWA CH10 25A 500V Q 10X38MM CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA	
16	WKŁADKA TOPIKOWA CH10 32A 500V Q 10X38MM CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA	
17	WKŁADKA TOPIKOWA CH10 16A 500V Q 10X38MM CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA	
18	WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 25A 500V SZYBKA	
19	WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 16A 500V SZYBKA	
20	DUPLIKATOR-PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z PRZEWODEM DGZE- 01/25 2X2,5 25MB 16A 230V AC 50HZ IP-54 lub równoważny	• typ: DGZE-01/25 2X2,5 • napięcie znamionowe: 230V AC • ilość gniazd odpływowych: 1 • długość przewodu: min. 20m • maksymalne obciążenie (przy całkowicie rozwiniętym przewodzie z bębna: 16A/3680W • przekrój żył roboczych: min. 2x2,5mm² • stopień ochrony: min. IP54

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe:

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty” – **Załącznik**.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany
4. Przedmiot dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania **ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych**. Elementy równoważne muszą spełniać wszystkie wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp., konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **dla poz. 1-19**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń – **dla poz. 20.**
3. Kopia opinii technicznej wraz z atestem potwierdzająca możliwość eksploatacji urządzenia w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyły węglowego, wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – **dla poz. 20.**
4. Wzór Deklaracji zgodności WE potwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie dyrektyw mających zastosowanie i stopień ochrony – **dla poz. 20.**
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
6. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
7. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego ponumerowana zgodnie z formularzem ofertowym.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:

1. karta gwarancyjna,
2. świadectwo jakości,
3. dokument/dowód dostawy.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

- **min. 12 miesięcy** od dostawy do Zamawiającego

F. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia

.....
Data

.....
Podpis