

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno - użytkowe określone w Załączniku Nr 2

L.P	Przedmiot zamówienia	<u>Wypełnia</u> <u>Wykonawca.</u> <u>WPISAĆ:</u> TAK/NIE <u>ORAZ TYP</u> <u>OFEROWANEGO</u> <u>MATERIAŁU</u>
11	SKRZYNKĄ TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/E2 C3 0 0 1A 95V IP-65 lub równoważny	

B. Oświadczenia.

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1 .
3. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
 - a) Dyrektywie Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego(Dz.U. z 2016r., poz. 806) .

- b) Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm) , a w szczególności:
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817).
 - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004r., poz.1003 z późn. zm.) - **dotyczy wyrobów powyżej 1 kVAC oraz 1,5 kDC.**
4. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
5. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
6. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

8.Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 2** – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić)

.....

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. SKRZYNKA TELETECHNICZNA ISKROBEZPIECZNA STI1/3/1/E2 C3 0 0 1A 95V IP-65

Skrzynka rozgałęźna teletechniczna iskrobezpieczna stanowić powinna wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej iskrobezpiecznej kat. I_a i przeznaczona jest do:

- przelotowego połączenia odcinków przewodów lub kabli,
- przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień

w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 95V.

Skrzynka przeznaczona do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w polach nietanowych i tanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu tanu oraz zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Podstawowe wymagane parametry techniczne		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Napięcie znamionowe	min. 95V	
Wymagana cecha budowy przeciwwybuchowe	IM1 ExiaI...	
Stopień ochrony	min. IP-65	
Prąd znamionowy	min. 1A	
Ilość zacisków przyłączeniowych/przekrój żyły	min. 20/0,8 mm ²	
Średnica zewnętrzna przewodów i kabli	5÷15 mm	
zakres temperatury	-20 °C ÷ +40°C	
Ilość wpustów kablowych x średnice zewn. kabli:		
ścianka 1:	2x 9-15mm	
ścianka 2:	3x 5-11mm	
ścianka 3:	0	
ścianka 4:	0	
Ilość i rodzaj wpustów w ścianie bocznej:		
ścianka 1:	2xASM/DP/DW/PG16	
ścianka 2:	3xASM/DP/DW/PG11	
ścianka 3:	0	
ścianka 4:	0	
Typ oferowanego materiału:		