

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa skrzynek ognioszczelnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
Ruch Bielszowice nr grupy 312-1.**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Skrzynek łączeniowych ognioszczelnych oraz wpustów

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 1) Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych: w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
- 2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1.
- 3) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:
 - Ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017r., poz. 1226).a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817).
- 4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane i regenerowane.
- 5) Dopuszcza się składanie ofert materiałów równoważnych spełniających wymagane parametry techniczno-użytkowe załącznika 2a. Oferent zobowiązany jest nanieść na formularzu ofertowym oraz na załączniku nr 2a dokładnie określony typ oferowanego równoważnego lub zamiennego materiału – dotyczy poz. 1
- 6) Dopuszczenie Prezesa WUG – **dotyczy pozycji 1**
 - 7) Instrukcja obsługi urządzenia musi być zgodna z wymaganiami ujętymi w załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 - 8) Wymagane parametry techniczno-użytkowe jakie musi spełniać przedmiot zamówienia zostały określone w załączniku 2a.
- 8) Należy złożyć oferty zgodne z wykazanymi poniżej dokumentacjami gdyż stanowią one części zamienne aparatury rozdzielczo-łązeniowej zgodnej z DTR nr **Ex-DTR-301.02.01-**wyłącznik WSB, **Ex-DTR-400.01.01-**wyłącznik WSC, **DTR-01/04/2010- MAR**, HA-E.01.02.14MARTECH - **dotyczy pozycji 2-3**

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Wypełniony załącznik nr **2a**;
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń;
- c) Kopia certyfikatu badania wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, ważny na dzień składania ofert – **dotyczy poz. 1**,
- d) Deklaracja zgodności UE urządzenia – wzór - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w warunkach istniejących zagrożeń zgodna z zapisami:
- e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817) - **dotyczy poz. 1**,
- f) Dopuszczenie Prezesa WUG – **dotyczy pozycji 1**
- g) Instrukcja obsługi urządzenia zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 2a - **dotyczy poz. 1**,
- h) Kopia poświadczona przez Producenta za zgodność z oryginałem aktualnego powiadomienia o zapewnieniu jakości wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia;
- i) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
- j) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- a) Dowód wydania materiału (WZ),
- b) Świadectwo jakości/deklaracja zgodności UE,
- c) Karta gwarancyjna.
- d) DTR lub instrukcja obsługi,

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI. Inne:

Termin realizacji: **45 dni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.

Data
18.02.2026r

Imię i nazwisko, podpis