

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Przedmiot zamówienia:****Dotyczy pozycji 1**

Ognioszczelna skrzynka łączeniowa stanowić powinna wyodrębniony element osprzętu sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym min. 6000 V i przeznaczona jest do łączenia jednego kabla o przekroju do 240mm² i wykonania odgałęzienia dwoma kablami o przekroju do 120 mm² na napięcie do 6000V (lub wykonanie połączenia dwóch elektroenergetycznych kabli). Ognioszczelne skrzynki łączeniowe muszą być przystosowane są do bezpiecznego użytkowania w powierzchniowych i podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny w polach metanowych ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ognioszczelna skrzynka łączeniowa powinna być produkowana zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa według wymagań obowiązujących norm oraz norm zharmonizowanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34UE i obowiązujących przepisów, między innymi:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016, poz. 817).
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Załącznik 2 p.3.3)
- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118).

Podstawowe wymagane parametry techniczne		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Napięcie znamionowe torów głównych	6000V	
Prąd znamionowy ciągły torów głównych	400A	
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	12 kA	
Prąd znamionowy szczytowy	30 kA	
Ilość zacisków i przekroje: - żył roboczych - żył uziemiających wew. - żył pomocniczych obwodów kontrolnych	3x min. 240 mm ² 6x min.185 mm ² 3x min.120 mm ² 2x min 25 mm ²	
Średnica zewnętrzna podłączanych kabli/przewodów	20÷ 80 mm	
Stopień ochrony	IP-54	
Cecha budowy przeciwybuchowej	IM2 Exd I...	
Dopuszczenie Prezesa WUG do stosowania w zakładach górniczych dołączone do oferty	tak	
Materiał obudowy urządzenia	stal	
Wymiary gabarytowe korpusu urządzenia nie większe niż: - wysokość	max. 350mm	
Typ oferowanego materiału		

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu: _____
(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest nr postępowania.....oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu lub
- Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą/Wykonawcami wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy informację i dowody, że istniejące między nami powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Lp.	Nazwa podmiotu, adres

Uwaga

Oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.

Kod aukcji

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*