

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

Przedmiot zamówienia: „Dostawa akustyczno urządzeń do tłumienia ferorezonansu lub równoważnych dla
KWK Ruda Ruch Halemba, grupa mat. 312-7”.

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

- napięcie znamionowe robocze 100V/110V AC
- częstotliwość pracy: 50/60Hz.
- stopień ochrony IP-20
- temperatura pracy -25°C...+50°C
- napięcie pobudzenia :20V, 25V i 30V
- zwłoka czasowa regulowana do ~4s

II. Wymagane dokumenty w języku polskim, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
- Karta katalogowa zaoferowanego wyrobu potwierdzająca wymagane parametry techniczno-użytkowe.
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- Dowód dostawy materiału (WZ).
- Karta gwarancyjna.
- Deklaracja zgodności.
- Świadectwo jakości wyrobu.

IV. Inne:

Termin realizacji: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia.
Osoba do kontaktu: Kazimierz Żyznowski, Tel.32-718-3017.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

Data 28.01.2025 r.

SZTYGAR ODDZIAŁOWY
Oddziału Elektrycznego ds.
Gómiczych Wydobycia i Przetwarzania
i Głównego Odwiedniania / Obiektów
Podstawowych i Ruchu Powierzchni
Kazimierz Żyznowski

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (...).