

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa PRZEWODU NTMCGCWOEU 1X150/25KON 3,6/6KV OPONOWY
GÓRNICZY JEDNOŻYŁOWY do szynoprzewodów typu OSzP-ROK

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Przewód typu NTMCGCWOEU 1X150/25KON 3,6/6KV zastosowany w ognioszczelnym szynoprzewodzie typu OSzP-ROK do łączenia rozdzielnic ognioszczelnych typu ROK-6.
2. Przewód powinien spełniać zapisy instrukcji obsługi pt.: „Ognioszczelny szynoprzewód typu OSzP-ROK oraz zaślepka gniazda komory przyłączeniowej typu ZGKP-ROK”.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa;
- b) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
- c) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń;
- d) Karta katalogowa potwierdzająca parametry.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- dowód wydania (WZ)
- dokument gwarancji
- deklaracja zgodności typu UE + kopia certyfikatu badania typu UE

5. Gwarancja:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

6. Termin realizacji dostawy:

Termin realizacji: **do 6 tygodni** od dnia przekazania zamówienia do Wykonawcy.