

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa akumulatorów i baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, grupa nr 314-1.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

OGNIWO AKUMULATOROWE TRAKCYJNE 6PZS-480 480AH lub równoważne

- 42 szt. ogniw 2V mokrych, skręcanych, które będą uformowane w 6 monobloków, łącznie,
- korek standardowy,
- śruby (+) i (-),
- łącznik międzyogniowy: długość 130mm, przekrój 25mm²,
- pojemność: 480Ah,
- Napięcie pojedynczego ogniwa: 2V,
- Wymiary (długość / szerokość / wysokość bez korka / wysokość korkiem): 198/119/405/435 mm (+/- 2%).

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą.

Dopuszcza się dostawę przedmiotów równoważnych w zakresie pojedynczego ogniwa o parametrach nie gorszych niż wymagane.

Zamawiający umożliwia wgląd do rysunku – układu połączeń formowania monobloku – osoba do kontaktu **nadszt. Andrzej Zapala**, tel. kontaktowy (w godz. 6.00-13.30) **32 605 5125**.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- c) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- d) Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi/eksploatacji.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Inne:

– Termin dostawy: **do 8 tygodni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy

12.03.2026
.....
Data

Dział Energo mechaniczny - TM
NADSZTYGAR ELEKTRYCZNY
ds. Górniczych Wyciągów Szybowych, Obiektów Podstawowych,
Głównego Odwadniania i Ruchu Powierzchni
p.o. Sztynkała Oddziałowego Męspw
.....
Imię i nazwisko
Andrzej Zapala